

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0901-9-24.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ
ЕМКОСТЬЮ ОТ 5000 М³ ДО 18900 М³

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

А Л Б О М I V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

22779-03
ЦЕНА 0-60

Госстрой СССР
Технический филиал
ЦИТП

Типовой проект /серия/
№ 0901-9-24 а4

Заказ № 532

Цена 0 руб. 60 коп.

Тираж 200

Дата " 4 " 09 1989г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

090I-9-24.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ЕМКОСТЬЮ ОТ 5000 М³ ДО 18900 М³

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I - Общая пояснительная записка. Технологическая часть. Архитектурно-строительная часть. Вентиляция.
- Альбом II - Электротехническая часть. Технологический контроль (из типового проекта №090I-9-19.I.87 Альбом II).
- Альбом III - Строительные изделия.
- Альбом IУ - Спецификации оборудования.
- Альбом У - Сметы.
- Альбом UI - Ведомости потребности в материалах.

А Л Ь Б О М IУ

Разработан
проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден и введен в действие

МЯКХ РСФСР

Приказ № 12-ТД

от 16 октября 1987 г.

Главный инженер института



Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта



Т.А.Романова

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

	Стр.
1. Спецификации оборудования и основным комплект рабочих чертежей марки ТХ	3
2. То же марки ФВ	5

Примечание: спецификации оборудования составлены на одну камеру
фльтров-поглотителей для резервуаров чистой воды
емкостью от 5000 м³ до 18900 м³.

Альбом IV

Типовой проект 0901-9-24.87

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
B01	Задвижка Ру = 1,0 МПа Д = 200	30ч66р	шт.	796		372I25I005		3	25
B02	Задвижка Ру = 1,0 МПа Д = 300	30ч9066р	шт.	796		372I257007		1	292
Kз3	Вентиль запорный муфтовый Р=1,6 МПа Ду = 25	I5KyI8p2	шт.	796		3732III029		6	1,6
4	Решетка Ø I4I0	MOI24-00-00-							
		-00	шт.	796		4I9500		6	73,5
5	Решетка I150 x I450	MOI27-00-00-							
		-00	шт.	736		4I9500		6	84,5
Загрузка фильтров-поглотителей									
6	Песок крупн. 0,5-1,2 мм	-	м ³	II3				5,0	
7	Гравий крупн. 5-10 мм	-	м ³	II3		57II20000		0,7	
8	Гравий крупн. 15-20 мм	-	м ³	II3		57II20000		0,7	

Привезен								
Имя №								
Н. контр. Раков	<i>Раков</i>	ТП 0901-9-24.87						
Ст. техн. Субботин	<i>Субботин</i>	71.00						
Инженер Маркина	<i>Маркина</i>							
Рук. гр. Турицкая	<i>Турицкая</i>							
ГИП Романова	<i>Романова</i>							
Нач. отд. Марин	<i>Марин</i>							
Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 5000 м ³ до 18900 м ³ . Вариант без клапанов. Спецификация оборудования.		<table border="1"> <tr> <td>Страница</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> <p>МКУ РОКСР Гипрокоммунводоканал г. Москва</p>	Страница	Лист	Листов	Р	1	
Страница	Лист	Листов						
Р	1							

22779-03 4

Типовой проект 0901-9-24.87 Альбом IV

Разн- н	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изгото- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком									
В09	Трубопровод из труб стальных электросварных 219x7 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		138300000		25,0	35,6
В010	273x7 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		138300000		3,4	45,92
В011	325x8 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		138300000		4,9	62,54
В012	377x8 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		138300000		3,5	72,8
Трубопровод из труб асбестоцементных напорных									
В013	В16-200 по ГОСТу 539-80	-	м	006		578610000		24,0	22,6
В014	В16-300 по ГОСТу 539-80	-	м	006		578610000		1,0	40,6
В015	Зонт Д = 200	I.494-32							
		ВК-00-000	шт.	796				6	2,1
В016	Зонт Д = 300	I.494-32							
		ВК-00-000	шт.	796				1	4,0
В017	Соединение стальных асбестоцементных труб Ø 200							6	24,5
В018	Ø 300							1	34,1
Кз19	Трубопровод из труб стальных электросварных 32x2,5 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		137300000		2	1,7
Кз20	Трубопровод из труб чугунных канализационных ТКН-100 по ГОСТу 6942.3-80	-	м	006		492500000		2	16,8

Примечание. В длине труб учтены фасонные части

Примечание
Име. №

III 0901-9-24.87

ТХ.СО

Лист 2

22779-03 5

Альбом IV
Типовой проект 0901-9-24.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Т.п. марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования/материала	Цены единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Вентиляция								
	I.I. Агрегат вентиляторный центробежный, комплектно:	A3. I5095-I				486I2I4365		I	37,8
	I.I.A. Вентилятор центробежный 3,15 исполнение I, положение ЛС ⁰	B-Ц4-70							
	I.I.B. Электродвигатель = 0,25 кВт = 1380 об/мин	4AA63A4							

Примечания		
Имя. №		
Н. контр. Березинский	ТИ 0901-9-24.87	08.00
Инж. Бакетова	Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкость от 5000 м3 до 18900 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования	Страницы Лист Листов Р 1 2
Рук. гр. Королев		МВХ РСФСР Гипрокоммунаводоканал г. Москва
Т.п. спец. Березинский		
Нач. отд. Завьялова		

22779-03 6

Альбом

Типовой проект 0901-9-24.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование, поставляемое подрядчиком									
I. Вентиляция									
I.1. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-76									
	б = 0,5 мм Ø 200		м	006				2,0	
I.2. Зонт Ø 200									
		ЭК.00.000							
		I.494-32	шт.	796				I	
I.3. Гибкая вставка									
		ВН-II							
		5.904-5	шт.	796				I	
I.4. Срезание отверстия входного патрубка центробежн. вентилятора									
		ОВИ							
			шт.	796				I	
I.5. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 Ø 219x6,0									
			м	006				3,0	

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Принят			
Име №			

ТИ 0901-9-24.87

ОВ.СО

Лист 2

22779-03 (7)