

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-164.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 1200 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

*Уч. в. № 19438-03*

Госстрой СССР  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
Свердловский филиал  
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4  
Заказ № 2608 Инв.№ 19438-03 тираж 130  
Сдано в печать 3.09 1984г цена 0-34

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-164.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 1200 ТОНН


АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН  
проектным институтом  
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР  
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.  
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"  
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института

 (Болонкин)

Главный инженер проекта

 (Курочкин)

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	Наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-6
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	СС.СО	7

Альбом Э

701-1-164.84

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование поставляемое заказчиком</u>									
1	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном исполнении. Грузоподъемность 1,25 т, высота подъема 2750 мм	ЭПВ-1,25 серия 612	шт	796				1	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность 1 т, Габариты: 1200x800x950 по чертежам филиала ЦОКТБ "Оргтехснаб" г. Коломна	ПС-1	шт	"				1600	70
3	Агрегат для растаривания и измельчения слежавшихся минеральных удобрений с приводом от электродвигателя Габариты: 3900x5150x2750; N = 30 кВт, производительность 20 т/ч	АИР-20	шт	"				1	2330

№ подл. Подпись и дата  
Взам. инв. №

Инв. №				Привязан			
Т.п 705-1-164.84				ТХ.СО			
ГИП	Курочкин	<i>[Подпись]</i>	18.11.83	Спецификация оборудования	Студия	Лист	Листов
Нач.отд.	Бузунов	<i>[Подпись]</i>	18.11.83		р	1	2
Гл. спец.	Беляков	<i>[Подпись]</i>	18.11.83		Цитэисельхов		
Рук.гр.	Смирнов	<i>[Подпись]</i>	18.11.83		Владимир		
Инжен.	Исаева	<i>[Подпись]</i>	18.11.83				

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Огнетушитель химический воздушнопенный	ОХВП-10	шт.	796		485433		15	
5	Ящик для песка Габариты: 500х500х1000	ГОСНИТИ г.Москва	шт.	796				8	

Приказ			
Изм. №			

Альбом Ш  
 Типовой проект 701-1-164.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250 ВА 220/24 В	ЯТП-0,25- -22УЗ	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником I ном -100 А	ЯВЗ-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А и тремя предохранителями на 15 А	ЯВП-3-15	шт	796		343422		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник местного освещения 24 В, мощностью до 60 Вт	НКПО1x60/ IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до 100 Вт	НСПО2x100/ P54	шт	796		346III250		48	
	Лампа местного освещения 24 В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220 В: 100 Вт	Е220-100	шт	796		34660I		48	

Изм. №			Привязан		
Изм. №			Т.п. 705-1-164.84		
ГИП	Курочкин	20384	Спецификация оборудования		
Н.контр.	Дроздина	20384			
Нач.отд.	Федоров	20384			
Гл. спец.	Матвеев	20384			
Рук.гр.	Федорова	20384			
Инженер	Толокнова	20384	Страницы Лист Листов Р I 2		
			ИТЭЛСальхоз Владимир		

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Альбом III

701-1-164 84

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели силовые								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80								
	сечением: 2x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		3522221100		0,230	
	3x2,5 - 0,66	"	км	008		3522221100		0,040	
	2x4 - 0,66	"	км	008		3522221100		0,010	
	Провода установочные								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79*								
	сечением: 1x2,5-0,66	АПВ	км	008		3551330112		0,200	
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель брызгозащищенный	01-IP44-01-6/220	шт	796		346426		20	
	Изделия заводов								
	Короб	У1050	шт	796		346473		1	
	Коробка пластмассовая	КОР-73	шт	796		3464742511		29	
	Коробка	КТО-20	шт	796		342498		32	
	Коробка	У 409	шт	796		344963		11	
	Кронштейн	У 116	шт	796		3464731021		11	
	Полоса монтажная	К 106	шт	796		3449626312		2	
	То же,	К 202	шт	796		3449626331		1	
	Профиль зетовый	К 239	шт	796		3449626191		1	
	Профиль	К 347	шт	796		344961		9	
	Хомутик	С 437	шт	796		3449655601		96	

Приказ			
Инд. №			

ИМО Т.п. 705-1-164 84

0734 03



Альбом III

Типовой проект 701-1-164 84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>									
I	Извещатель пожарный тепловой ТУ25.09.1-77	ДТЛ	шт	796				65	
2	Провод телефонный емкостью 2x0,5 ГОСТ 20575-75Е	ТРВ	м	006				350	
3	Проволока стальная ø3 ГОСТ 1668-73	ПСОМ	"	006				350	
4	Желоб металлический защитный l=1,4м ТУ 36.1202-71		шт	796				2	
5	Металлорукав ГОСТ 3575-75	РЗ-Ц-Х-22	м	006				12	
6	Коробка соединительная ТУ 36.1753-75	КСК-8	шт	796				1	
7	Коробка универсальная ответвительная ГОСТ 10040-75	УК-2П	шт	796		5295333232		10	
8	Диод	Д226Г	"	796				62	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм. №		Привязан	
Инв. №			
Т.п. 705-1-164. 84		СССР	
ГИП	Курочкин	18.11.84	Спецификация оборудования
Н.контр.	Едаков	18.11.84	
Нач.отд.	Федоров	18.11.84	
Рук.гр.	Едаков	18.11.84	
Инженер	Жаворонкова	18.11.84	
Страница		Лист	Листов
Р		1	1
ИТЭЛСельхоз Владимир			