

А К Т

приемки мусоропроводов и помещений мусоросборных камер

г. Москва

« _____ » _____ 20 ____ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
 (организация, должность, Ф. И. О.) Технического надзора заказчика _____
 Генерального подрядчика _____
 Субподрядной (монтажной) организации _____
 Эксплуатационной организации _____

произвели приемку строительно-монтажных работ, связанных с устройством мусоропровода в _____

(наименование и адрес объекта)

В процессе приёмки проверены:

1. Соответствие установленного оборудования и выполненных работ проекту.
2. Комплектность оборудования.
3. Качество монтажа и крепления ствола мусоропровода.
4. Надёжность и плотность сопряжений ствола, загрузочных клапанов и других элементов.
5. Качество отделки поверхностей мусоросборных камер и всех элементов оборудования мусоропровода.
6. Наличие тяги в стволе и отсутствие подсоса воздуха через приёмные клапаны.
7. Отсутствие протечек воды.
8. Акт проверки сопротивления изоляции и заземления.

Установлено, что мусоропровод в целом выполнен в полном соответствии с проектом и строительными нормами с оценкой _____

и может быть предъявлен в эксплуатацию.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ. Авторского надзора _____
 (подписи, Ф.И.О.) Технического надзора заказчика _____
 Генерального подрядчика _____
 Субподрядной (монтажной) организации _____
 Эксплуатационной организации _____