




3. Типы и основные размеры баков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Объем полезный м <sup>3</sup>	H	L	B	Масса, кг
1,0	1300	1220	695	190
1,6		1320		245
2,5	1355	2130	1220	375

4. Дополнительные сведения приведены в ОСТ 34-42-566-82.
5. \* Заводы-изготовители изготавливают бани из листа толщиной 4 мм и выше.

ИЗМЕНЕНИЕ №1

ОСТ 34-42-559-82

Баки и резервуары ТЭС и АЭС  
из углеродистой стали  
ёмкостью до 1000 м<sup>3</sup>.  
Баки прямоугольные.  
Типы и основные размеры.

ОКП 31 1379

Утверждено и введено в действие приказом  
Министерства энергетики и электрификации СССР  
от 20.12. 1988 г, № 425а

Дата введения 01.02.1989г.

Срок действия стандарта  
продлен до 01.01.1991 г.

Пункт 2. Заменить ссылку:

„Т 167.01.00.000 ÷ Т 167.03.00.000 на  
„Л8-526.00.000 ÷ Л8-526.00.000-02“

Пункт 3, чертёж. „Размер „3\*“ заменить  
на „4“.

Таблица. Заменить значения графы „Масса, кг“  
190 на 188, 245 на 242.

Пункт 5 — исключить.

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 .

Группа В 25

ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-561-82

ОСТ 34-42-563-82, - ОСТ 34-42-564-82  
ОСТ 34-42-566-82

Баки и резервуары ТЭС и АЭС

из углеродистой стали

емкостью до 1000 м<sup>3</sup>.

Типы и основные размеры

---

Утверждено и введено в действие

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР

от 11.03 1991 г., №21а

Дата введения

Срок действия стандартов продлить до 01.01.96 г.

Главный инженер

НИПТКИ Энергомонтажпроект



Н.З.Леоньев

Главный инженер

Ленинградского филиала

НИПТКИ Энергомонтажпроект



В.И.Есарев

Руководитель разработки

О.В.Стрельников

Главный конструктор проекта

Исполнитель, руководитель бригады



Б.Д.Копылов

См. продолжение

Продолжение изменения №2

к ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-561-82

ОСТ 34-42-563-82, ОСТ 34-42-564-82  
ОСТ 34-42-566-82

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ВНИПИИ

"Теплоэлектропроект"

В.Н. Охотин

" " 1991 г.

Главный инженер ССО

"Энергомонтаж"

Н.И. Фильченко

" " 1991 г.

Главный инженер

Ю "Теплоэнергооборудование"

В.Н. Дробный

" " 1991 г.

№ 828 218/02 от 9/03 29  
828 218/02  
828 219/02  
828 221/02  
828 222/02  
828 224/02