

**АКТ
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ**

_____ (наименование системы)
смонтированной в _____
_____ (наименование объекта,
_____ здания, цеха)
г. _____ “ _____ ” _____ 200__ г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика _____
_____ (наименование организации,
_____ должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика _____
_____ (наименование организации,
_____ должность, инициалы, фамилия)

монтажной организации _____
_____ (наименование организации,
_____ должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту _____
_____ (наименование
_____ проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено проливом воды путем одновременного открытия _____
_____ (число)
санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение _____ мин,
или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

Представитель заказчика _____
_____ (подпись)

Представитель генерального
подрядчика _____
_____ (подпись)

Представитель монтажной
организации _____
_____ (подпись)