

**Министерство топлива и энергетики  
Российской Федерации**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА  
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
О ТЕХНИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ОБОРУДОВАНИЯ**

**РД 34.08.557-93**



**ОРГРЭС  
Москва 1994**

**РАЗРАБОТАНО** цехом гидроэлектростанций АО "Фирма ОРГРЭС"

**ИСПОЛНИТЕЛЬ** Т.И. ЗУБАРЕВА

**УТВЕРЖДЕНО** Департаментом электроэнергетики Министерства  
топлива и энергетики Российской Федерации  
10.12.93 г.

**Заместитель руководителя Э.Н. ШАВРОВ**

**Методические указания предназначены для работников гидроэлектростанций акционерных обществ энергетики и электрификации Российской Федерации. Они определяют круг электростанций, представляющих отчеты о техническом использовании оборудования, порядок подготовки информации.**

**© СПО ОРГРЭС, 1994.**

УДК 621.311.21.004.1

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА  
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИМ  
О ТЕХНИЧЕСКОМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ**

РД 34.08.557-93

Срок действия установлен  
с 01.06.94 г.  
до 01.06.99 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящие Методические указания составлены применительно к макету 15512 [форма № 6-тех (гидро) ] отраслевой статистической отчетности.

Информация о техническом использовании оборудования включает в себя сведения о длительности нахождения гидроагрегатов ГЭС во всех видах ремонтов, резерве, на реконструкции, техперевооружении и в консервации, затратах на техническое обслуживание и ремонт, реконструкцию и техперевооружение, а также о количестве выработанной электроэнергии.

Объектом учета является каждый агрегат мощностью 8 МВт и более (кроме агрегатов рыбоподъемников) на гидроэлектростанциях РАО "ЕЭС России" и акционерных обществах энергетики и электрификации.

Отчеты представляются в фирму ОРГРЭС по телетайпу или электронной почте.

## **2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ МАКЕТА**

Макет состоит из адресной и информационной частей. Все реквизиты внутри макета отделяются один от другого служебным символом - двоеточием.

Адресная часть макета содержит:

- служебные символы начала макета (две левые круглые скобки и две наклонные черты);
- код макета (15512);
- две последние цифры отчетного года;
- порядковый номер (арабскими цифрами) отчетного квартала (1,2,3 или 4);
- код гидроэлектростанции в соответствии с действующим Отраслевым классификатором предприятий и организаций Мини-

стерства топлива и энергетики Российской Федерации (раздел "электроэнергетика");

- признак коррекции информации (0 - при первичной передаче, 1 - при первой коррекции, 2 - при второй коррекции и т.д.);

- служебные знаки (два знака "плюс"), отделяющие адресную часть макета от информационной.

Длина информационной части макета (количество строк) зависит от количества агрегатов на электростанции, а для каждого агрегата — от количества видов его простоя в отчетном периоде.

В каждой из строк макета указываются:

- в графе А — признак строки (две горизонтально расположенные точки);

- в графе Б — двухзначный стационарный номер гидроагрегата; если номер имеет только одну значащую цифру, слева от нее ставится нуль;

- в графе В — код вида ремонта, простоя в соответствии с табл. 1

Таблица 1

Наименование ремонта, простоя	Код
Капитальный ремонт	1
Средний ремонт	2
Текущий ремонт	3
Неплановый ремонт (из-за отказов, аварий)	4
Резерв	5
Реконструкция	6
Техпереворужение	7
Консервация	8

- в графе Г — код оборудования в соответствии с табл. 2, приведшего к неплановому ремонту оборудования. Эта графа заполняется только в строках, относящихся к неплановым остановам гидроагрегатов из-за отказов, аварии;

в графе I — продолжительность (ч) нахождения каждого из агрегатов в остановленном состоянии, при этом сведения по каждому из видов плановых ремонтов и простоев, а по неплановым ремонтам — для каждого ремонта независимо от его продолжительности — приводятся отдельной строкой;

- в графе 2 — трудозатраты (тыс.чел.-ч) на каждый вид ремонта, а также реконструкцию, техперевооружение;

Таблица 2

Наименование оборудования	Код
Гидротурбина	1
Гидрогенератор	2
Трансформатор	3
Электротехническое оборудование	4
Система регулирования	5
Система возбуждения генератора	6
Вспомогательное оборудование	7
Средства автоматики, защиты, контроля	8
Оборудование, не входящее в состав гидроэлектростанции	9

- в графе 3 — выработка электроэнергии (тыс. кВт·ч) каждым гидроагрегатом. В случае отсутствия индивидуальных агрегатных приборов учета выработки электроэнергии выработку по агрегатам учитывать по показателям блочных счетчиков, разделенную на количество агрегатов блока.

Если сведения о простое гидроагрегата даются несколькими строками, то выработка электроэнергии указывается в первой из них.

Если гидроагрегат в отчетном квартале не имел простоев, то сведения о нем приводятся одной строкой, в графах В, Г, 1, 2 которой указываются нули.

Конец макета обозначается двумя знаками равенства и двумя правыми круглыми скобками.

В соответствии с приказом Минтопэнерго России от 28.04.94 № 87 отчеты следует направлять в АО «Фирма ОРГРЭС» по телетайпу (207114 «Сокол», 112595 «Сокол») или по электронной почте (wudag@dag.energy.msk.su) до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



---

Подписано к печати 20.04.94

Печать офсетная

Заказ № 49/94

Уч.-изд.л 0,3

Издат. № 94055

Формат 60x84 1/16

Тираж 250 экз.

---

Производственная служба передового опыта эксплуатации  
энергпредприятий ОРГРЭС  
105023, Москва, Семеновский пер., д.15  
Участок оперативной полиграфии СПО ОРГРЭС  
109432, Москва, 2-й Колуховский проезд, д.29, строение 6  
Сверстано на ПЭВМ