

 ЧАСТЬ 3 Раздел 7 Группа 7.407	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В КАНАЛАХ Область применения: электроустановки промышленных предприятий	ПАСПОРТ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШИФР А I72 УДК 621.315.285
		Разработаны ВНИИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского 105187, Москва, Щербаковская ул., 57а Утверждены приказом ВНИИ ТПЭП № 193 от 25.II.80 Введены в действие приказом ВНИИ ТПЭП № 6 от 22.01.81

Начальник
отдела
И.И. Лигерман

СИМЕНЮВ

Гл. инженер
института
А.И. Сидоров

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы для проектирования содержат общие данные, таблицы выбора каналов и кабельных конструкций, чертежи установки закладных деталей и несгораемых перегородок, примеры выполнения строительных заданий и прокладки кабелей.

Материалы для проектирования предназначены для использования при выполнении проектных работ по прокладке кабелей в каналах во всех помещениях, кроме помещений со взрывоопасными зонами и участками, где могут быть пролиты расплавленный металл, жидкости с высокой температурой или вещества, разрушающие металлические оболочки кабелей, а также вне зданий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

С вводом в действие материалов для проектирования-шифр А I72 исключается из числа действующих типовой проект шифр А91А.

Срок действия материалов для проектирования шифр АI72 1985 г. Установлен приказом Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского № 193 от 25.II.1980 г.

Объем проектных материалов - **68** форматок.

Чертежи распространяет Центральный институт
типового проектирования

125878, ГСП, Москва, А-445, Смольная, 22

Инв. № I7I39

Паспорт № 043801