


<p><b>СССР</b></p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ                  ЧАСТЬ 3                  ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ                  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ                  ИНЖЕНЕРНОГО                  ОБОРУДОВАНИЯ                  Серия 5.904-47                  Выпуск 0, I</p>
<p><b>ЦИТП</b></p>	<p>ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ                  ПОДАЧИ ВОЗДУХА ПРЯМОСТРУЙНЫЕ ТИПА ВСП</p>	<p>УДК 697.9</p>
<p>ДЕКАБРЬ                  1988</p>		<p>На I-м листе                  На 2-х страницах                  Страница I</p>



**ДЛАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Обозначение	Расход воздуха, м3/ч	Расчетная пл. м2	Размеры в мм			Масса, кг
			а х а	в	Н	
ВСП 1	3600-10800	0,25	500x500	279	615	11,0
ВСП 2	14400-43200	1,0	1000x1000	480	1130	46,1
ВСП 3	24000-71600	1,66	1250x1250	585	1380	74,7
ВСП 4	36900-110700	2,56	1600x1600	745	1730	114,2
ВСП 5	57600-172800	4,00	2000x2000	930	2130	165,0

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ ПОДАЧИ  
ВОЗДУХА ПРЯМОСТРУЙНЫЕ ТИПА ВСП

ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ  
ИНЖЕНЕРНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ  
Серия 5.904-47  
Выпуск 0, I

Лист I  
Страница 2

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Воздухораспределители предназначены для подачи воздуха системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в производственные и вспомогательные помещения, не загроможденные оборудованием, а также для душирования групп рабочих мест.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

С выпуском настоящей серии серия 5.904-18 "Воздухораспределители для сосредоточенной подачи воздуха прямоструйные типа ВСП" аннулируется.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - указания по выбору и расчету

Выпуск I - рабочие чертежи

Объем проектных материалов приведенных к формату А4 - 314

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

ГПИ Проектпромвентиляция, 125315, Москва,  
2-й Амбулаторный проезд, дом 10

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

утверждены Главным управлением проектирования  
Госстроя СССР, протокол от 14 марта 1988 г., № 16  
введены в действие ГПИ Проектпромвентиляция  
приказ от 30.08.1988г. № 191 с 15 ноября 1988 г.  
Срок действия - 1992 год

В7КА ПОСТАВЩИК

Тбилисский филиал ЦИТИ, 380019, г.Тбилиси,  
Авчальское шоссе, 86а

Инв. № 23270

Катал.л. № 062246

Е.П. Агафонов

Главный инженер

П.А. Овчинников

Главный инженер института