

<p>СССР</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-65 вып. I УДК 621.3</p>
<p>ЦИТП</p>	<p>ЯЩИКИ С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ БОЛЬШИХ СЕЧЕНИЙ К ОДИНОЧНЫМ АППАРАТАМ</p>	<p>МСВА</p>
<p>ДЕКАБРЬ 1985</p>		<p>На I-м листе На I-й странице</p>

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит чертежи ящиков с зажимами для присоединения или приварки жил кабелей или проводов из алюминия сечением от 6 до 185 кв. мм., а также чертежи узлов и деталей, изготавливаемых электромонтажными организациями.

Ящики с зажимами предназначены для использования в случаях:

- когда к аппаратам необходимо присоединить проводники (провода, кабели), сечение жил которых превышает максимальное сечение, на которое рассчитаны зажимы этих аппаратов;
- когда необходимо выполнить дополнительные ответвления от зажимов одиночных аппаратов;
- когда необходимо выполнить переход на гибкий кабель или провод и для других случаев.

Крепление ящиков предусмотрено на стенах, с помощью дюбель-винтов или дюбелей.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ящики с зажимами рассчитаны для работы в трехфазных сетях переменного тока напряжением до 660 В с глухозаземленной нейтралью в различных помещениях промышленных предприятий вне взрывоопасных и пожароопасных зон.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск разработан взамен серии 4.407-234.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Чертежи изделий

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-118 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА УППКИ Тяжпромэлектропроект, 310072, Харьков, ГСП, пр. Ленина, 56

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Минмонтажспецстроем СССР с 15.09.85. Протокол от 02.09.85.
Срок действия - 1990г

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 20743
Катал. л. № 052432

В.Л. ТОРИН

Хрущев

Начальник
отдела

Е.Г. ПОДЛУБНЫЙ

института