

<p><b>СССР</b></p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-3I УДК621.798.12</p>
<p><b>ЦИТП</b></p>	<p>ЯЩИКИ С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ</p>	<p><b>FULA</b></p>
<p>МАРТ <b>1983</b></p>		<p>На I-м листе На I-й странице</p>

И.И. ЛИТЕРМАН

*В. В. Сидорова*

**D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Серия содержит общие данные, примеры установки ящиков с зажимами, таблицу выбора чертежей и чертежи ящиков на различное количество зажимов.

**C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Серия предназначена для пользования при выполнении проектных и электромонтажных работ. Ящики с зажимами служат для соединения и разветвления контрольных проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами сечением 1,5 - 6 мм<sup>2</sup> (номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 660 В).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Серия 5.407-3I разработана взамен серии 4.407-247

**B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Альбом - Чертежи изделий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 46 форматок

**B7BA АВТОР ПРОЕКТА** ВНИИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского  
105187, Москва, ул. Щербаковская, 57а

**B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждена и введена в действие Минмонтажспецстроем СССР,  
протокол от 27.09.1982г.

Срок действия серии 5.407-3I - 1987 г.

**B7KA ПОСТАВЩИК** ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, Смоленная, 22.

Начальник  
отдела

М.Г. ЗИМЕНКОВ

*Зименков*

Гл. инженер  
института