

<b>СК-3</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.423.1-с/88 Выпуск 3
<b>ГП ЦПП</b>	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9,6 М БЕЗ МОСТОВЫХ ОПОРНЫХ КРАНОВ	
ЯНВАРЬ 1993		На I-м листе На I-й странице

**С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

В выпуске 3 даны указания по применению колонн из мелкозернистого бетона группы А классов по прочности на сжатие от В15 до В30, изготавливаемых в опалубочных формах по выпуску I.

Колонны предназначены для применения в одноэтажных производственных зданиях без мостовых опорных кранов, возводимых в районах с расчетной сейсмичностью до 6 баллов, с подвесным подъемно-транспортным оборудованием грузоподъемностью до 5 т.

Предел огнестойкости колонн равен 2,5 часа.

**У30В ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - У3М В ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -**  
 $48 \text{ кгс/м}^2$   $0,48 \text{ кПа}$   $1,5 \text{ кПа}$   
 $150 \text{ кгс/м}^2$

**М1В D РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°C**

**С2Е Q СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -**  
- неагрессивная

**Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Ч Н Ы Е**

Расшифровка марки изделия ЗК96 - 3М

- З - условное обозначение типоразмера колонны;
- К - наименование конструкции (колонна);
- 96 - длина колонны в дециметрах;
- 3 - индекс, характеризующий несущую способность колонны;
- М - вид бетона - мелкозернистый, группы А.

**В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 3. Колонны из мелкозернистого бетона. Материалы для проектирования. Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 4 форматки.

**В7ВА АВТОР ПРОЕКТА** АП ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, д.46

**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Минотоя России, письмо № 9-1/362 от 23.11.92. Введены в действие с 01.03.93 приказом ЦНИИпромзданий № 95 от 11.12.92. Срок действия - 30.12.1998 г.

**В7КА ПОСТАВЩИК** АП ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46

Инв. №

Катал.л. №000033

А.Я.Роговблид

Начальник отдела

В.В.Гранев

Заместитель директора