

Глава СНиП II-Л.1-71

**ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Дополнение таблицы 8¹

БСТ № 11, 1977

Дополнена табл. 8 примеч. 10 следующего содержания:

«10. Помещения, указанные в позициях 1—9 и 11—15 таблицы, должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией».

¹ Постановление Госстроя СССР от 1 сентября 1977 г. № 137. Текст дополнения опубликован в БСТ № 12, 1977 г.