

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.367.37-80

Проушины для подвесок
трубопроводов ТЭС и АЭС.
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить: 01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен в 1983 г."

Таблица. Графы "В", "С", "d", "H", "h" и "r" изложить в новой редакции:

Испол- нение	В		С		<i>d</i>		H		<i>h</i>		<i>r</i>		<i>S</i> *
	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	
01	50	±0,8	2	±0,2	14	+0,43	45	±0,8	20	±0,5	18	±0,4	8
02	60		3		28	+0,48	65		30		25		12
03	90		5	±0,3	30	+0,52	90		35	±0,8	36	±0,5	20
04	100				33		105	40	45				
05	120				42	+0,62	125	50	55		±0,6		
06	140				8	±0,5	50						
07	200	±1,2	10	56	+0,74		212	60	68	40			