

Группа Е26

ОСТ 108.275.64-80

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

Блоки хомутовые с траверсой  
для подвесок трубопроводов  
ТЭС и АЭС.  
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от  
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:  
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен  
в 1983 г."

Таблица I. В графах " $d$ " и " $d_1$ " изменить значения в следую-  
щих строках:

Исполнение	$d$	$d_1$
01		
02	14	14
03		
12		
13	33	26
14		
15		33
16	39	39

Продолжение табл.1. Графа "Траверса, поз.2, I шт." В графе с подзаголовком "Материал" маркировку изменить в следующих строках:

Исполнение	Траверса, поз.2, I шт.
	Материал
01	Уголок
02	Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72
03	ВСтЗ пс2 ГОСТ 535-79
04	Уголок
05	Б-50х50х3 ГОСТ 8509-72
06	ВСтЗ пс2 ГОСТ 535-79

Таблица 2. В графах "d" и "d<sub>1</sub>" изменить значения в следующих строках:

Исполнение	d	d <sub>1</sub>
17		
18	14	14
19		
20		

Продолжение табл.2. Графа "Траверса, поз.2, I шт." В графе с подзаголовком "Материал" маркировку изменить в следующих строках:

Исполнение	Траверса, поз. 2, I шт.
	Материал
28	Уголок
29	Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72
30	ВСтЗ пс2 ГОСТ 535-79
31	
32	Уголок
33	Б-50х50х3 ГОСТ 8509-72
34	ВСтЗ пс2 ГОСТ 535-79