

ПОПРАВКА

БСТ 9-2002, с. 39.

к СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. Таблица 43, колонка "Нагрузки и воздействия", "Кратковременные" | 10 МПа 2,5 МПа 0,1 МПа | 10 кПа 2,5 кПа 0,1 кПа |
| 2. Пункт 14,32 | 0,08 МПа 0,05 МПа | 0,8 МПа 0,5 МПа |

БСТ.9/2002.Официальный раздел