

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРGETИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

**НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ
ГИДРОЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ ТЭС**

НР 34-70-32-83



**СОЮЗЭНЕРГО
Москва 1983**

РАЗРАБОТАНО Предприятием Южтехэнерго производствен-
ного объединения "Союзтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.И.ГУБИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплу-
кации энергосистем Минэнерго СССР 19.04.83 г.

Заместитель начальника

Д.Я.ШАМАРАКОВ

© СПО Союзтехэнерго, 1983.

Подписано к печати 23.06.83

Формат 60x84 1/16

Печ.л. 0,5 (учл.-печ.л.0,46) Уч.-изд.л. 0,3

Тираж 1100 экз.

Заказ № 217/83

Издат. № 15/83

Цена 4 коп.

Производственная служба передового опыта и информации Союзтехэнерго
105023, Москва, Семеновский пер., д.15

Участок оперативной полиграфии СПО Союзтехэнерго
117292, Москва, ул.Ивана Бабушкина, д.23, корп.2

УДК 621.182:662.933.19(083.74)

НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
СИСТЕМ
ГИДРОЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ ТЭС

НР 34-70-32-83

Срок действия установлен
с 01.04.83 г.
до 01.04.88 г.

Нормы расхода распространяются на быстроизнашивающиеся детали и узлы оборудования современных систем гидрозолошлакоудаления, работающих в непрерывных режимах при гидротранспортировании золошлаков с общей консистенцией пульпы по массе более 14%.

Каждая годовая норма относится к единице рабочего оборудования (к одному рабочему агрегату, элементу по месту его установки). Для определения потребности электростанции в запасных частях необходимо просуммировать их нормативные расходы по относительному рабочему оборудованию.

В настоящих Нормах учитывается то, что быстроизнашивающиеся детали шнековых конвейеров, дробилок, золосмывные аппараты и металлоуловители до полной замены подвергаются текущим ремонтам.

Нормами предусматривается возможность наплавки твердыми электродами в зонах повышенного износа шнеков, лотков ванн, зубчатых валков и щек дробилок, металлоуловителей. Возможность наплавки деталей багерных насосов настоящими Нормами не учитывается.

Нормы расхода запасных частей составлены для условий эксплуатации оборудования в оптимальных режимах, регламентируемых заводскими инструкциями и "Типовой инструкцией по эксплуатации систем гидрозолоудаления и золоотвалов тепловых электростанций" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1982).

Нормы предназначены для тепловых электростанций и ремонтных предприятий Минэнерго СССР.

**1. Нормы годового расхода быстроизнашивающихся
деталей шнековых конвейеров
механизированного золошлакоудаления котлов**

Деталь	Вид шлака	Расход деталей (шт/год) при среднеэксплуатационном расходе шлака по конвейеру, т/ч							
		До I вкл.	Св. I до 2 вкл.	Св. 2 до 3 вкл.	Св. 2 до 4 вкл.	Св. 4 до 5 вкл.	Св. 5 до 7 вкл.	Св. 7 до 10 вкл.	Св. 10 до 15 вкл.
Днище-лоток ванны конвейера	Жидкий	0,40	0,70	1,00	1,20	1,50	2,00	2,60	3,30
	Твердый	0,27	0,45	0,64	0,80	1,00	-	-	-
Шнек	Жидкий	0,60	1,00	1,40	1,70	2,00	2,70	3,40	4,20
	Твердый	0,40	0,70	0,93	1,15	1,40	-	-	-

**2. Нормы годового расхода быстроизнашивающихся
деталей валковых дробилок
механизированного золошлакоудаления котлов**

Деталь	Вид шлака	Расход комплектов деталей (шт/год) при среднеэксплуатационном расходе шлака через дробилку, т/ч							
		До I вкл.	Св. I до 2 вкл.	Св. 2 до 3 вкл.	Св. 3 до 4 вкл.	Св. 4 до 5 вкл.	Св. 5 до 7 вкл.	Св. 7 до 10 вкл.	Св. 10 до 15 вкл.
Монолитная щека, или комплект брони щеки и монолитный ротор или комплект звездо- чек для разборного ротора	Жидкий	0,60	1,20	1,70	2,15	2,65	3,40	4,40	5,40
	Твердый	0,40	0,80	1,20	1,45	1,75	-	-	-

3. Нормы годового расхода золосмывных аппаратов
с открытым переливом

Условный диаметр корпуса золосмывного аппарата, м	Расход аппаратов, шт/год	
	при цементи- рующей золе	при цемент- рующей золе
0,35	0,38	0,50
0,50	0,25	0,47
0,75	0,18	0,40
1,00	0,15	0,30

4. Нормы годового расхода
сопловых насадок
смывных и побудительных сопел

Напор воды пе- ред соплом, м	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Расход насадок, шт/год	0,4	0,9	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,6

П р и м е ч а н и е . Нормы приведены для насадок из Ст.3.
Для насадок из высокоуглеродистых сталей, подвергавшихся
закалке, норма расхода уменьшается в 1,4 раза.

5. Нормы годового расхода гравитационных
металлоуловителей

Вид пыли	Расход металлоуловителей, шт/год
С мягким шлаком.....	2,0
С твердым шлаком	1,0
Золовая	0,3

6. Нормы годового расхода рабочих колес и деталей бронирования корпусов багерных и шламовых насосов

Тип насоса	Расход комплектов деталей (шт/год) при перекачке пульпы		
	с жидким шлаком	с твердым шлаком	золовой
ГрТ 400/40 (8Гр-8Т)	5,4	3,8	2,5
ГрТ 1600/50 (12Гр-8Т, $D_k = 840$ мм)	10,0	7,0	4,5
ГрТ 800/45 (12Гр-8Т, $D_k = 740$ мм)	6,4	4,4	2,9
ГрТ 1250/71 (12Гр-8Т2)	12,0	8,3	5,5
ГрТ 800/71 (10Гр-6Т2)			

П р и м е ч а н и я : 1. Для насосов второго подъема, работающих с подпором от предыдущей ступени, нормы расхода уменьшаются в 1,25 раза. -2. Приведены нормы расхода деталей из специального сплава марки ИЧХ28Н2. Для деталей из обычной литой стали (50Л и др.) нормы расхода увеличиваются в 1,4 раза.

7. Нормы годового расхода арматуры золошлакопроводов

Вид пульпы	Расход стальных задвижек
	$P_y 0,6$ 2,5 МПа, шт/год
С жидким шлаком.....	4,0
С твердым шлаком	2,5
Золовая	1,5

КАРТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ,
ВЫПОЛНЕННОЙ СПО СОЮЗТЕХЭНЕРГО

1. Просим заполнить карту и в недельный срок со дня ее поступления вернуть в СПО Союзтехэнерго по адресу: 105023, Москва, Семеновский пер., д. 15

2. Название и адрес предприятия, организации _____

3. Наименование работы, выполненной СПО Союзтехэнерго

4. Какая информация Вас заинтересовала _____

5. Какая информация использована в Вашей работе _____

6. Ваши пожелания и замечания _____

7. Общая оценка работы (хорошо, удовлетворительно)

При оценке работы "удовлетворительно" необходимо указать выявленные недостатки и имеющиеся замечания.

Руководитель предприятия,
организации

(должность, фамилия)