

Госстандарт России

Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы
(ВНИИМС)

Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологии им. Д.И. Менделеева
(ВНИИМ им. Д.И. Менделеева)

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**ПАРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
УРАВНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И КОЛИЧЕСТВА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

МИ 2451-98

Москва
1998 г.

Госстандарт России

Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы
(ВНИИМС)

Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологии им. Д.И. Менделеева
(ВНИИМ им. Д.И. Менделеева)

РЕКОМЕНДАЦИЯ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**ПАРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
УРАВНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И КОЛИЧЕСТВА
ТЕПЛНОСОСИТЕЛЯ**

МИ 2451-98

Москва
1998 г.

РАЗРАБОТАНА Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ВНИИМС), Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии им. Д.И.Менделеева (ВНИИМ им. Д.И.Менделеева)

ИСПОЛНИТЕЛИ

Беляев Б.М., к.т.н.;
Лисенков А.И., к.т.н., (рук. темы);
Походун А.И., д.т.н.;
Мищустин В.И., к.т.н.;
Лачков В.И.;

УТВЕРЖДЕНА

ВНИИМС	1997 г.
ВНИИМ им. Д.И.Менделеева	1997 г.

Настоящая рекомендация не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ВНИИМС.

<p>Рекомендация</p> <p>ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ</p> <p>Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя</p>	МИ 2451-98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Введена в действие с 01.02.1998 г.

Настоящая рекомендация устанавливает уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя при проведении учета их отпуска и потребления в паровых системах теплоснабжения.

Рекомендация предназначена для использования при разработке средств измерений, методик выполнения измерений и схем узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.

В рекомендациях использованы многие положения из МИ 2412, регламентирующие уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя водяных систем теплоснабжения.

1. Общие положения

1.1. Рекомендация охватывает измерения (определения) величин, которые являются исходными для осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя при взаиморасчетах энергоснабжающей организации с потребителем.

1.2. При измерении тепловой энергии применяют косвенные измерения, при которых тепловую энергию определяют на основании из-

мерений расхода (массового или объемного) или количества (массы или объема) теплоносителя, температуры и (или) давления теплоносителя.

Измерение тепловой энергии может осуществляться с учетом или без учета тепловой энергии холодной воды.

1.3. При измерении тепловой энергии и количества теплоносителя применяют регламентированные в нормативно-технических документах (НТД) методы измерений расхода, количества, температуры и давления теплоносителя.

1.4. Теплофизические свойства теплоносителей принимают соответствующими НТД ГСССД или другим утвержденным в установленном порядке нормативным документам, регламентирующим эти свойства.

2. Уравнения измерений

2.1. Приведенные уравнения являются исходными для разработки алгоритмов измерений, применяемых в средствах измерений, методиках выполнения измерений и схемах узлов учета тепловой энергии. Отклонение от указанных уравнений обуславливает методическую погрешность, которую необходимо оценивать при утверждении типа средств измерений тепловой энергии, аттестации конкретных методик выполнения измерений и проектировании узлов учета тепловой энергии.

2.2. Тепловую энергию Q на источнике тепловой энергии по каждому выводу (двухтрубной магистрали) определяют по формуле:

$$Q = \int_{\tau_0}^{\tau_1} m_1 \cdot h_1 \cdot d\tau - \int_{\tau_0}^{\tau_1} m_2 \cdot h_2 \cdot d\tau - \int_{\tau_0}^{\tau_1} (m_1 - m_2) \cdot h_{hv} \cdot d\tau, \quad (2.1)$$

где Q - выражена в МДж;

m_1 и m_2 - массовый расход теплоносителя, соответственно, в паропроводе и конденсатопроводе, т/ч;

h_1 , h_2 и h_{hv} - энталпия теплоносителя, соответственно, в паропроводе, конденсатопроводе и трубопроводе холодной воды, кДж/кг;

τ_0 и τ_1 - моменты времени, соответствующие началу (τ_0) и окончанию (τ_1) интервала времени измерения тепловой энергии, ч.

Энталпию $h=f(t,P)$ теплоносителя определяют по НТД, указанным в п.1.4 настоящей рекомендации, в соответствии с температурой t и давлением P теплоносителя. Энталпию насыщенного водяного пара определяют по уравнениям, приведенным в справочном приложении.

2.3. Тепловую энергию на источнике тепловой энергии, имеющем несколько паропроводов и конденсатопроводов и несколько трубопроводов холодной воды, определяют по формуле (2.1), заменив интегралы на соответствующие суммы интегралов. Суммирование интегралов проводят по всем одноименным трубопроводам.

2.4. Тепловую энергию Q у потребителя по каждому вводу (двухтрубной магистрали) определяют по формуле:

$$Q = \int_{\tau_0}^{\tau_1} m_1 \cdot h_1 \cdot d\tau - \int_{\tau_0}^{\tau_1} m_2 \cdot h_2 \cdot d\tau - \int_{\tau_0}^{\tau_1} (m_1 - m_2) \cdot h_{hv} \cdot d\tau, \quad (2.2)$$

где h_{hv} - энталпия холодной воды на источнике тепловой энергии;

остальные обозначения те же, что в п.2.2, но для теплопотребляющей установки потребителя.

2.5. Тепловую энергию, содержащуюся в теплоносителе, прошедшем по любому единичному (одному) трубопроводу или однотрубной системе, Q_{ed} , определяют по формуле

$$Q_{ed} = \int_{\tau_0}^{\tau_1} m_{ed} \cdot h_{ed} \cdot d\tau - \int_{\tau_0}^{\tau_1} m_{ed} \cdot h_{hv} \cdot d\tau; \quad (2.3)$$

где m_{ed} и h_{ed} - соответственно, массовый расход и энталпия теплоносителя в любом единичном (одном) трубопроводе, независимо от его назначения;

h_{hv} - энталпия холодной воды на источнике тепловой энергии.

2.6. По формуле (2.1...2.3) измеряют величины Q , Q_{ed} с вычитанием из них тепловой энергии холодной воды, представленной интегралами, содержащими сомножитель h_{hv} , при условии, что расход холодной воды равен разности расходов ($m_1 - m_2$).

При этом в формулах (2.2; 2.3) h_{hv} может быть определена по принятой в установленном порядке температуре холодной воды t_{hvpr} при условии оценки погрешности, обусловленной отклонением принятой температуры t_{hvpr} от действительной температуры холодной воды t_{hv} .

При измерении величин Q и Q_{ed} без исключения из них тепловой энергии холодной воды, указанные величины следует определять по формулам (2.1...2.3), опуская интегралы, в подинтегральное выражение которых входит сомножитель h_{hv} .

В последнем случае уменьшается погрешность измерений тепловой энергии за счет исключения погрешности измерений тепловой энергии холодной воды и такие измерения являются предпочтительными. В этом случае, при необходимости учета тепловой энергии холодной воды, она может быть определена отдельно, например, как произведение принятого в установленном порядке среднего значения энталпии холодной воды на источнике тепловой энергии, на массу отобранного из системы пара и конденсата. При этом должна быть оценена погрешность определения тепловой энергии холодной воды.

2.7. Количество теплоносителя (на источнике тепловой энергии и у потребителя) определяют по следующим формулам:

масса теплоносителя, прошедшая по любому единичному трубопроводу, M_{ed}

$$\dot{M}_{ed} = \int_{\tau_0}^{\tau_1} m_{ed} \cdot dt; \quad (2.4)$$

масса теплоносителя, отобранного из тепловой сети или от источника тепловой энергии (невозвращенного на источник тепловой энергии или в тепловую сеть), M_{ot}

$$M_{ot} = \int_{\tau_0}^{\tau_1} m_1 \cdot d\tau - \int_{\tau_0}^{\tau_1} m_2 \cdot d\tau = \int_{\tau_0}^{\tau_1} (m_1 - m_2) \cdot d\tau; \quad (2.5)$$

где m_1 и m_2 - массовый расход теплоносителя, соответственно, в паропроводе и конденсатопроводе на источнике тепловой энергии или у потребителя, т/ч.

2.8. В случае измерения объемного расхода q массовый расход m определяют по формуле

$$m = 10^{-3} \cdot q \cdot \rho, \quad (2.6)$$

где ρ - плотность теплоносителя, кг/м³;
 q - объемный расход теплоносителя, м³/ч.

Плотность ρ теплоносителя определяют по НТД, указанным в п.1.4 настоящей рекомендации, в соответствии с температурой и давлением теплоносителя.

2.9. В случае, когда по конденсатопроводу производится возврат конденсата в прерывистом режиме, измерения количества конденсата и тепловой энергии, содержащейся в конденсате, прошедшем по конденсатопроводу, можно проводить только в интервалах времени прохождения конденсата по конденсатопроводу, тогда интегралы, содержащие члены $m_2 h_2$, представляют в виде суммы интегралов, например

$$\int_{\tau_0}^{\tau_1} m_2 \cdot h_2 \cdot d\tau = \sum_{K=0}^N \int_{\tau_{k0}}^{\tau_{k1}} m_2 \cdot h_2 \cdot d\tau; \quad (2.7)$$

где τ_{k0} и τ_{k1} - моменты времени, соответствующие началу (τ_{k0}) и окончанию (τ_{k1}) k-го интервала времени, в течение которого происходит возврат конденсата по конденсатопроводу, находящегося в интервале времени $\tau_1 - \tau_0$, ч;

N - количество интервалов, во время которых происходит возврат конденсата по конденсатопроводу.

2.10. При оценивании погрешности измерений тепловой энергии составляющие погрешности должны быть представлены с учетом влияния измеряемых (определеняемых) расхода, температуры, давления, энталпии, плотности теплоносителя на результат измерений тепловой энергии.

2.11. При реализации уравнений измерений (в средствах измерений, методиках выполнения измерений и схемах узлов учета тепловой энергии и теплоносителя) их, как правило, преобразовывают в соответствии с правилами математики, энталпию h и плотность ρ определяют по соответствующим уравнениям, а интегралы заменяют на суммы.

Энталпию h и плотность ρ теплоносителя определяют по уравнениям, приведенным в справочном приложении. Допускается в обоснованных случаях определять энталпию h и плотность ρ теплоносителя по другим уравнениям, утвержденным в установленном порядке, имеющим оценки погрешности по сравнению с данными ГСССД.

Интегралы заменяют на соответствующие суммы, например

$$Q = \int_{\tau_0}^{\tau_1} m \cdot h \cdot dt \text{ заменяют на } \sum_{i=0}^n G_i \cdot h_i = \sum_{i=0}^n Q_i, \quad (2.8)$$

где Q_i - тепловая энергия, соответствующая i-му интервалу времени;

G_i - значение массы теплоносителя, прошедшей через трубопровод в течение i-го интервала времени;

h_i - энталпия теплоносителя, соответствующая i-му интервалу времени;

n - количество интервалов времени, соответствующее времени измерения тепловой энергии от t_0 до t_1 .

В этих случаях оценивают погрешность от замены интеграла на соответствующую сумму.

2.12. Вопрос о существенности оцениваемых погрешностей рассматривается при утверждении типа средства измерений, аттестации методики выполнения измерений, проектировании схем узлов учета тепловой энергии.

Приложение (справочное)

УРАВНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И ЭНТАЛЬПИИ ВОДЯНОГО ПАРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящем приложении приведены уравнения определения плотности ($\text{кг}/\text{м}^3$) и энталпии ($\text{кДж}/\text{кг}$) перегретого водяного пара по исходным значениям температуры и абсолютного давления, насыщенного водяного пара по исходным значениям температуры и степени сухости, а также уравнение, связывающее однозначно температуру и абсолютное давление насыщения водяного пара. При этом под степенью сухости понимается отношение массы газовой фазы к общей массе насыщенного пара. Таким образом, насыщенный пар принимается сухим при степени сухости, равной 1, и влажным при степени сухости, меньшей 1.

1.2. Уравнения разработаны по заданию АОЗТ “НПФ ЛОГИКА” во Всероссийском научно-исследовательском центре по сертификации данных сырья, материалов и веществ (ВНИЦ СМВ) Государственной службы стандартных справочных данных (ГСССД) Госстандарта РФ.

1.3. Для перегретого пара уравнения справедливы в диапазоне температуры от 100 до $600\ ^\circ\text{C}$ и абсолютного давления от 0,05 до 30,0 МПа, но при значениях абсолютного давления меньших значений давления насыщения; для насыщенного - в диапазоне температуры от 100 до $300\ ^\circ\text{C}$ и степени сухости от 0,7 до 1.

1.4. Оценка погрешности уравнений приведена относительно данных ГСССД 98-86 для всего диапазона измерений температуры и абсолютного давления.

2. УРАВНЕНИЯ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА

2.1. Плотность перегретого водяного пара определяют по формуле:

$$\rho = \frac{73,874969 \cdot \pi}{\tau \cdot Z}, \quad (\text{П.1})$$

где ρ - плотность перегретого водяного пара, $\text{кг}/\text{м}^3$;

τ - приведенная температура, равная: $\tau = (t+273,15)/647,14$;

π - приведенное давление, равное: $\pi = P/22,064$;

Z - коэффициент сжимаемости перегретого водяного пара, равный:

$$Z = 1 + \pi \cdot \left(\frac{0,4409392}{\tau} - \frac{1,386598}{\tau^2} + \frac{1,380501}{\tau^3} - \frac{0,7644377}{\tau^4} \right) + \\ + \pi^2 \cdot \left(\frac{56,40548}{\tau} - \frac{297,0161}{\tau^2} + \frac{617,8258}{\tau^3} - \frac{634,747}{\tau^4} + \frac{322,8009}{\tau^5} - \frac{65,45004}{\tau^6} \right) + \\ + \pi^3 \cdot \left(\frac{149,3651}{\tau} - \frac{895,0375}{\tau^2} + \frac{2123,035}{\tau^3} - \frac{2488,625}{\tau^4} + \frac{1439,213}{\tau^5} - \frac{327,7709}{\tau^6} \right) + \\ + \pi^4 \cdot \left(151,1386 - \frac{967,3387}{\tau} + \frac{2478,739}{\tau^2} - \frac{3178,106}{\tau^3} + \frac{2038,512}{\tau^4} - \frac{523,2041}{\tau^5} \right);$$

t - температура, $^{\circ}\text{C}$;

P - абсолютное давление, МПа.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности σ на диапазоне определенной плотности ρ перегретого водяного пара не выходит за пределы: $\pm 0,02\%$.

Максимальное значение относительной погрешности δ на диапазоне определений плотности ρ перегретого водяного пара не выходит за пределы: $\pm 0,10\%$.

2.2. Энталпию перегретого водяного пара определяют по формуле:

$$\begin{aligned}
 h = & \left(10258,8 - \frac{20231,3}{\tau} + \frac{24702,8}{\tau^2} - \frac{16307,3}{\tau^3} + \frac{5579,31}{\tau^4} - \frac{777,285}{\tau^5} \right) + \\
 & + \pi \cdot \left(-\frac{355,878}{\tau} + \frac{817,288}{\tau^2} - \frac{845,841}{\tau^3} \right) - \pi^2 \cdot \left(\frac{160,276}{\tau^3} \right) + \\
 & + \pi^3 \cdot \left(-\frac{95607,5}{\tau} + \frac{443740}{\tau^2} - \frac{767668}{\tau^3} + \frac{587261}{\tau^4} - \frac{167657}{\tau^5} \right) + \\
 & + \pi^4 \cdot \left(\frac{22542,8}{\tau^2} - \frac{84140,2}{\tau^3} + \frac{104198,0}{\tau^4} - \frac{42886,7}{\tau^5} \right),
 \end{aligned} \tag{П.2}$$

где h - энталпия перегретого водяного пара, кДж/кг;
 τ - приведенная температура, равная $\tau=(t+273,15)/647,14$;
 t - температура, $^{\circ}\text{C}$;
 π - приведенное давление, равное: $\pi=P/22,064$;
 P - абсолютное давление, МПа.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности σ на диапазоне определений энталпии h перегретого водяного пара не выходит за пределы: $\pm 0,02\%$.

Максимальное значение относительной погрешности δ на диапазоне определений энталпии h перегретого водяного пара не выходит за пределы: $\pm 0,09\%$.

3. УРАВНЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА.

3.1. Плотность насыщенного водяного пара определяют по формуле:

$$\rho = \frac{\rho_1 \cdot \rho_2}{\rho_2 \cdot (1 - X) + \rho_1 \cdot X}, \quad (\text{П.3})$$

где ρ - плотность насыщенного водяного пара, $\text{кг}/\text{м}^3$;

ρ_1 - плотность жидкой фазы насыщенного водяного пара, $\text{кг}/\text{м}^3$, равная:

$$\rho_1 = 322,0 \cdot (1,0 + 1,99053 \cdot \xi^{1/3} + 1,10609 \cdot \xi^{2/3} - 0,524484 \cdot \xi^{5/3} - 2,1873 \cdot \xi^{17/3} - 498,405 \cdot \xi^{58/3})$$

ρ_2 - плотность газовой фазы насыщенного водяного пара, $\text{кг}/\text{м}^3$, равная :

$$\rho_2 = 322,0 \cdot \exp(-2,02957 \cdot \xi^{2/6} - 2,68781 \cdot \xi^{4/6} - 5,38107 \cdot \xi^{8/6} - 17,3151 \cdot \xi^{18/6} - 44,6384 \cdot \xi^{37/6} - 64,3486 \cdot \xi^{71/6})$$

X - степень сухости насыщенного водяного пара, $\text{кг}/\text{кг}$;

ξ - переменная, равная: $\xi=1-\tau$;

\exp - функция e в степени, где e - основание натурального логарифма;

τ - приведенная температура, равная $\tau=(t+273,15)/647,14$;

t - температура, $^{\circ}\text{C}$.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности σ на диапазоне определений плотности ρ насыщенного водяного пара не выходит за пределы: $\pm 0,05\%$.

Максимальное значение относительной погрешности δ на диапазоне определений плотности ρ насыщенного водяного пара не выходит за пределы: $\pm 0,10\%$.

3.2. Энталпию насыщенного водяного пара определяют по формуле:

$$h = h_1 \cdot (1 - X) + h_2 \cdot X, \quad (\text{П.4})$$

где h - энталпия насыщенного водяного пара, кДж/кг;

h_1 - энталпия жидкой фазы насыщенного водяного пара, кДж/кг, равная:

$$h_1 = -4335,63 \cdot \tau + 16470 \cdot \tau^2 - 17449,2 \cdot \tau^3 + 7131,31 \cdot \tau^4;$$

h_2 - энталпия газовой фазы насыщенного водяного пара, кДж/кг, равная:

$$h_2 = 2149,17 + 15049,8 \cdot \tau^3 - 38597,1 \cdot \tau^4 + 38206,2 \cdot \tau^5 - 14351,7 \cdot \tau^6;$$

X - степень сухости насыщенного водяного пара, кг/кг;

τ - приведенная температура, равная $\tau = (t+273,15)/647,14$;

t - температура, $^{\circ}\text{C}$.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности σ на диапазоне определений энталпии h насыщенного водяного пара не выходит за пределы: $\pm 0,015\%$.

Максимальное значение относительной погрешности δ на диапазоне определений энталпии h насыщенного водяного пара не выходит за пределы: $\pm 0,03\%$.

4. УРАВНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА

4.1. Абсолютное давление насыщенного водяного пара определяют по формуле:

$$P_s = 22,064 \exp \frac{-7,8582\xi + 1,8399\xi^{1,5} - 11,781\xi^3 + 22,6705\xi^{3,5} - 15,9393\xi^4 + 1,77516\xi^{7,5}}{\tau_s}$$

(П.5)

где

P_s - абсолютное давление насыщения водяного пара, МПа;

\exp - функция e в степени, где e - основание натурального логарифма;

ξ - переменная, равная $\xi=1-ts$;

ts - приведенная температура насыщения водяного пара, равная:

$$ts = (ts+273,15)/647,14;$$

ts - температура насыщения водяного пара, ^0C .