

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-96 Вып. 0,1,2
ЦИТП	ПРОВОДКИ В СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И РЛВД НА МОСТИКАХ	УДК 621.3
ФЕВРАЛЬ 1989		На I-м листе На I-й странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит чертежи установки осветительных линий, состоящих из электропроводки в стальных трубах и светильников с лампами накаливания и разрядными лампами высокого давления (РЛВД). Эти линии прокладываются на мостиках в зданиях промышленных предприятий. Мостики разработаны ГПИ Промстрой-проект, серия 3031-Э-77.

Осветительные линии предусмотрены в двух вариантах: линия рабочего освещения и линия рабочего и аварийного освещения.

Для подвешивания светильников применяются поворотные кронштейны типа КПТ 25-43УЗ. Светильники массой до 15 кг с лампами мощностью до 2000 Вт на напряжение 220 и 380 В, с питанием от сети 380/220 или 660/380 В. Групповая сеть в стальных трубах и проводки на кронштейнах выполняется теплостойкими проводами.

C2B2 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чертежи разработаны для осветительных линий в жарких помещениях, например, в горячих пролетах прокатных цехов и в литейных дворах доменных цехов.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Серия 5.407-96 В.0,1,2 разработана взамен серии 5.407-8 В.1,2.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования.

Выпуск 1 - Монтажные чертежи.

Выпуск 2 - Чертежи изделий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-140 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА УГШКИ Тяжпромэлектропроект, 310072, Харьков, ГСП, пр. Ленина, 56.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Минмонтажспецстроем СССР - техническое задание от 25.04.88 и введены в действие УГШКИ Тяжпромэлектропроект - приказ от 14.09.88 № 1395 с 01.01.89.
Срок действия - 1993г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 23394

Катал. л. № 062697

В.Л.ТОРИН


Начальник
отдела

Е.Г.ПОДЛУБНЫЙ


Гл. инженер
института