ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3- 348.84

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 КВ МОЩНОСТЬЮ 2х630 КВА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ 10 КВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Инв. № 19650-06

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 3336 Инв.№ 19630-06 тираж 1600
Сдано в печать 29.10 1984г. цена 0-30

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-348.84

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 КВ МОЩНОСТЬЮ 2х630 КВА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ 10 КВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Электротехническая и архитектурно-строительная части
Альбом II - Электротехническая часть. Чертежи-задания заводу изготовителю
Альбом III - Строительная часть. Чертежи-задания заводу изготовителю
Альбом IУ - Строительные изделия
Альбом У - Сметы
Альбом УI - Спецификация оборудования
Альбом УII - Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОМ УI

Разработан проектным институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 138 от 10 мая 1983 г.
Введен в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования с 1 июня 1984 г.
Приказ № 120 от 15 декабря 1983 г.

Главный инженер института А.Г.Кетаов

Главный инженер проекта Л.Е.Каневская

19650-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
I	Трансформатор силовой двухобмоточный трехфазный, соединение	ТМ-630							
	обмоток Y-Y₀-0 , для передвижения широкой стороной	I0/0,4	шт	896				2	
2	Комплектное распределительное устройство I0 кВ, состоящее	Опросный							
	из 7 камер серии КСО-366	лист							
		ЗЭС-I9,20,2I							
		Альбом П	комп	230				I	
3	Щит распределительный 0,4 кВ, состоящий из панелей серии Щ070	Опросный							
		лист ЗЭС-22							
		Альбом П	комп	230		3434322000		I	
4	Выключатель автоматический с расцепителем I00А	А3II4	шт	796				2	
5	Переключатель трехполюсный на 2 направления с двумя нулевыми	ГПМ3-25/Н2	шт	796				I	
	положениями в герметическом исполнении на ток I6А								
6	Светильник влагозащищенный	НПО-I00	шт	796				I2	
7	Светильник переносной ручной с защитной сеткой, отражателем,								
	вилкой со шланговым проводом ШБРЛ 2хI мм2	РВО	шт	796				2	
8	Кабель с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной оболочке								
	с резиновой изоляцией, сечением	АВРГ-I	км	008					

407-3-348.84 Альбом VI

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Н.контр. Коган	ТП-407-3-348.84	ЭС.СО
Проверил Золотовская		
Вед.инж. Филипповская	Спецификация оборудования и материалов	Стадия: РП; Лист: I; Листов: 5
Рук.гр. Золотовская		
Гл.I Коган		ЦНИИЭП инженерного оборудования г Москва
Гл.спец. Каневская		
Нач.отд. Данилов		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	То же, сечением 3х6+1х4 мм2	АВРГ-1	км	008				0,010	
10	То же, сечением 3х4 мм2	АВРГ-1	км	008				0,020	
11	То же, сечением 3х2,5 мм2	АВРГ-1	км	008				0,015	
12	То же, сечением 2х2,5 мм2	АВРГ-1	км	008				0,090	
13	То же, сечением 6х2,5 мм2	АВРГ-1	км	008				0,025	
14	Иолятор опорный неармированный (для наружной установки)	СН-6	шт	796				8	
15	Изолятор 10 кВ	ОА-10кр	шт	796				6	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

407-3-348.84 ПЛОШ 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Щиток групповой осветительный	ОЩ-6	шт	796		3434337000		I	
2	Ящик с понижающим трансформатором типа ОСО-0,25, на напряжение								
	220/I2В для ремонтного освещения	ЯТП-0,25	шт	796		3454295000		I	
3	Переключатель однополюсный на 2 направления	ППМI-I0/4С	шт	796				2	
4	Выключатель поворотный, брызгонепроницаемый на 6А, 220В	индекс							
		02620	шт	796				4	
5	Лампа накаливания напряжением 220В, мощностью I00 Вт	Б220-I00	шт	796				8	
6	То же, мощностью 75 Вт	Б220-75	шт	796				4	
7	Розетка штепсельная с уплотненным вводом	индекс							
		03290	шт	796				4	
8	Шина алюминиевая, сечением 80х8 мм	АД3IТ	м					I0	
9	То же, 50х5 мм	ГОСТ I5I76-70	м					50	
I0	То же, 40х4 мм	-"-	м					I0	
II	Проходная плита для шин напряжением 0,4 кВ	лист							
		3ЭС-I4,							
		Альбом П	шт	796				2	
I2	Проходная плита для шин напряжением I0 кВ	лист 3ЭС-I3	шт	796				2	
		Альбом П							
I3	Кронштейн	лист 3ЭС-I6							
		Альбом П	шт	796				I	
I4	Сталь полосовая сечением 40х4 мм	ГОСТ I03-76	м					I00	
I5	То же, 25х4 мм	-"-	м					I0	
I6	Сталь круглая Ø I2 мм, l =5 м	ГОСТ 2590-7I	шт					I0	

Привязан

Инв №

ТП 407-3-348.84 ЭС.СО Лист 3

407-3-348.84 Альбом VI

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

19650 06

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Сталь полосовая сечением 60х6 мм	ГОСТ I03-76	м					0,5	
I8	То же, сечением 50х5 мм	-"-	м					0,6	
I9	Сталь круглая Ø 8 мм, ℓ =95 мм	ГОСТ 2590-7I	шт					4	
20	Проволока Ø 4 мм; ℓ =I8 мм	ГОСТ I4085-I8	шт					8	
2I	Профиль монтажный - образный перфорированный ℓ =600 мм	К-239	шт					4	
22	То же, ℓ = I000 мм	-"-	шт					4	
23	То же, ℓ = 900 мм	-"-	шт					2	
24	Шинодержатель	ШМАП-I	шт					24	
25	Изолятор армированный	К 709	шт					24	
26	Сталь угловая 63х40х5 мм	ГОСТ 85I0-72	м					I0	
27	То же I00хI00х7 мм	ГОСТ 8509-72	м					2	
28	Горус деревянный, сечением 50хI00 мм, ℓ =I400 мм		шт					4	
29	То же, 50хI00 мм, ℓ =800 мм		шт					4	
30	То же, сечением 50х50 мм; ℓ =700 мм		шт					24	
3I	То же, (хвоя) сечением 80х80 мм; ℓ =2500 мм		шт					2	
32	Шип деревянный Ø 44 мм; ℓ = 85 мм		шт					8	
33	Болт М I2х40		шт					6	
34	Шайба пружинная, I2		шт					6	
35	Изолирующая штанга до I0 кВ		шт					I	
36	Изолирующие клещи		шт					I	
37	Указатель напряжения до I0 кВ		шт					I	
38	Огнетушитель сухой химический		шт					2	
39	Диэлектрические боты		пар					2	
40	Диэлектрические перчатки		пар					2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

19650-06

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Переносные заземления		шт					3	
42	Плакаты разные		комп					1	
43	Диэлектрические коврики		шт					25	

Привязан

Инв. №

Альбом VI
407-3-348.84
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №