

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-379.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
ДИАМЕТРОМ 40 М

АЛБОМ XI

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

19158-11
ЦЕНА 0-53

				Привязка:	
ЛНБ. №					

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР**

Москва, А-443, Саволова ул. 28

Сдан в печать XII 1983 г.
Листов № 14/32 Тираж 550 экз.


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
 902-2-379.83
 ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
 РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ
 ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
 ДИАМЕТРОМ 40 М

А Л Б О М X I

Разработан
 проектным институтом
 "МосводоканалНИИпроект"

Главный инженер института

Главный инженер проекта

 (Соколин)
 (Казанов)

Рабочие чертежи введены в действие
 "МосводоканалНИИпроект"

Приказ № 193 от 10 августа 1983г.

				Привязан:	
ИЗВ. №					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-379.83 Альбом XI

Содержание альбома

№ п/п	Наименование	Марка обозначения	Стр.
	<u>Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ</u>		
I	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.ССО	3
	1. Подъемно-транспортное оборудование		3
	2. Нестандартизированное оборудование		3
	3. Насосное оборудование		4
	4. Арматура		4
	<u>Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ</u>		
II	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ОВ.ССО	5
	<u>Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ</u>		
III	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭМ.ССО	8
	1. Электрооборудование силовое		8
	2. Кабели и провода		9
	3. Электрооборудование освещения		II
	4. Кабели и провода электроосвещения		12

[illegible]

				Привязан			
Инв №							
				Т.Л. 902-2-379.83	ТХ.СОО		
Н. контр. Калинин				Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 40м Сборник спецификаций оборудования	Стадия	Лист	Листов
Рук. бр. Королева					Р	I	2
ГИП Казанов					Мосводоканал-		
Нач. отд. Исаев					НИИпроект		

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Насосное оборудование								
	3.1. Насос плунжерный Q=50 м3/час. H=30 м в комплекте с электродвигателем А02-52-4 №=10 кВт, п=1500 об/мин.	НП-50	шт	796				3	2235
	3.2. Насос центробежный Q=115+330 м3/час H=19+28 м в комплекте с электродвигателем А02-81-4 № = 40 кВт.	ФГ-216/24	шт	796		3631820060		2	820
	3.3. Насос вихревой Q=1,1-3,7 м3/час H=40+14 м в комплекте с электродвигателем А012-22-4 №=1,5 кВт	ВКС 1/16	шт	796		3631910130		1	106
	4. Арматура								
	4.1. Задвижка с электроприводом Д-250 Р10	30ч906бр	шт	796		3721257005		6	242
	4.2. Задвижка Д-250 Р10	30ч6бр	шт	796		3721251006		8	179
	4.3. Задвижка с электроприводом Д-200 Р10	30ч906бр	шт	796		3721257005		2	183
	4.4. Задвижка Д-200 Р10	30ч6бр	шт	796		3721251005		3	125
	4.6. Задвижка Д-80 Р10	30ч6бр	шт	796		3721251006		1	29
	4.7. Задвижка Д-50 Р10	30ч6бр	шт	796		3721251005		3	18,4
	4.8. Клапан обратный поворотный фланцевый Д-50 Р16	КА44075	шт	796		3722411017		1	9,13
	4.9. Клапан обратный приемный с сеткой Д-80 Р 2,5	16442р	шт	796		3722352005		1	8,0
	4.10 Вентиль запорный муфтовый Д-15 Р16	15кч18п2	шт	796		3732111032		2	0,7

Привязан

Имя. №

Т.П.902-2-379.83

ТХ.ССО

Лист

2

[illegible]

19158-11 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ П 5 2 I 60	шт.	796		432I0200I7		I	
		66; ГОСТ							
		2823-73*E							
	8. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ П 4 I I 60	шт.	796		432I0200I7		2	
		66, ГОСТ							
		2823-73*E							
	9. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ У 4 I I 60	шт.	796		432I0200I9		I	
		I04; ГОСТ							
		2823-73*E							
	<u>Теплоснабжение установок систем</u>								
	1. Клапан регулирующий с электроприводом Ø 15	25ч93IнжMI-I	комп.	67I		37225II2438		I	38,0
		ПР-IM							
	2. Вентиль запорный муфтовый Ø 15	I5кчI8п	шт.	796		3732III0278		5	0,7
	Ø 25		шт.	796		3732III0296		2	I,4
	3. Вентиль запорный фланцевый Ø 25	I5с27нжI	шт.	796		3742I2I0427		I	I3,0

Привязан

Инд. №

Т.П. 902-2-379.83

-ОВ.ССО

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Вентиляция</u>								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами компл.	A3,2095-2	шт.	796		486I2I43I50		I	45,0
	A. Вентилятор радиальный, исполнение "I", положение "HO"	B-Д4-70-3,2	шт.	796				I	
	B. Электродвигатель P = I,5 кВт, n=2860 об/мин.	4A80A2	шт.	796				I	
	2. Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем	KПЗ-90-4							
	P=0,37 кВт, n=910 об/мин.	4A7IA6Y2	компл.	67I		486I7II4II0		I	106,0
	3. Калорифер пластинчатый многоходовой	KBE6-II	шт.	796		48635I23I6		I	72,7
	4. Заслонка воздушная утепленная с электроприводом	П1000х600Э	шт.	796		36 4280		I	40,0
		ПР-IM							
		5.904-I3							

Привязан

Имя. №			

Т.П. 902-2-379.83

-ОВ.ССО

Лист

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.7 Звонок электрический 220В	ЗВП-220	шт.	796				I	
	2. Кабели и провода								
	2.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова	ГОСТ16442-80 [*] АВВГ							
	2.1.1 2х2,5		км	008		352222II09		0,04	
	2.1.2 2х4		км	008		352222III0		0,47	
	2.1.3 2х2,5		км	0,08		352222III7		0,16	
	2.1.4 3х6+1х4		км	008		352222II5I		0,09	
	2.1.5 3х35+1х16		км	008		352222II58		0,05	
	2.2 Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного покрова	ГОСТ1508-78 [*] АКВВГ							
	2.2.1 4х2,5		км	008		3563440I3I		0,17	
	2.2.2 7х2,5		км	008		3563440I33		0,60	
	2.2.3 14х2,5		км	008		3563440I35		0,06	
	2.2.4 19х2,5		км	008		3563440I36		0,06	
	2.2.5 27х2,5		км	008		3563440I37		0,14	
	2.2.6 37х2,5		км	008		3563440I38		004	
	2.3 Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова	ГОСТ1508-78 [*] КВВГ							
	2.3.1 10хI		км	008		3563I40II4		0,03	

Привязан

Имя №

Т.П. 902-2-379.83

ЭМ.ССО

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Электрооборудование освещения								
	3.1. Осветительный щиток навесного исполнения								
	на 6 автоматов из которых:								
	2 автомата АЗІ63 СІ р=15А и 4 автомата АЗІ6І с Ір=15А	СУ9442-І8	шт	796		3434І30000		2	
	3.2 Щиток с понижающим трансформатором 220/24	ТУ36-63І-76	шт	796		3464742532		2	
		ЯТП-025							
	3.3 Светильник люминесцентный с лампами (2х40) 220В	ЛДР	шт	796		346І42		9	
	3.4 Светильник люминесцентный с лампами (2х40) 220В	Л0002	шт	796		346І42		5	
	3.5 Светильник с лампой накаливания мощностью 100 вт 220В	НЛЮ20	шт	796		346І4І		2	
	3.6 Светильник с лампой накаливания мощностью 100 вт 220В	ПЦД	шт	796				14	
	3.7 Светильник с лампой накаливания мощностью 100 вт 220В	НСПО2	шт	796		346ІІІ		1	
	3.8 Переносный светильник для ремонтного освещения	ПЛС	шт	796		346І60		4	
	3.9 Выключатель однополюсный в нормальном								
	исполнении 250В, 6-А	02020	шт	796		34642І		8	
	3.10 Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	02620	шт	796		346426		1	
	3.11 Розетка штепсельная в нормальном исполнении 250В, 6А	032І0	шт	796		346440		1	
	3.12 Розетка штепсельная брызгозащищенная 36В 6А	У-86-РБ	шт	796		346400		10	
	3.13 Лампа накаливания 220В 60вт	БК-220-60	шт	796		3466І6		14	
	3.14 Лампа накаливания 220В 100вт	БК-220-100	шт	796		3466І6		3	
	3.15 Лампа накаливания 24В, 40Вт	МО-24-40	шт.	796		3466І6		4	
	3.16 Лампа люминесцентная 220В 40вт	ЛБ-220-40	шт	796		3467І0		28	
	3.17 Стартер для ламп	СК-220	шт	796		346922		28	

Привязан

Ина. №

Т.П.902-2-379.83

ЭМ.СС0

Лист

4

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кабели и провода электроосвещения								
	4.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТ16442-80*							
	без защитного покрова	АВВГ							
	4.1.1 2х2,5		км	008		352222II09		0,10	
	4.1.2 3х2,5		км	008		352222III7		0,03	
	4.1.3 2х4		км	008		352222III0		0,125	
	4.1.4 3х4+1х2,5		км	008		352222II48		0,025	
	4.2 Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией	ГОСТ20520-80							
	в оплетке пропитанной противогнильным составом	АПРТО							
	4.2.1 2х2,5		км	008		355II4II05		0,15	

Привязан

Инв. №			

Т.П. 902-2-379.83

ЭМ. ССО

Лист
5