

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ СССР)

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть II, раздел Л

Глава 19

УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА  
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СНиП II-Л.19-62



Москва — 1966

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ СССР)

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть II, раздел Л

Глава 19

УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА  
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СНиП II-Л.19-62

*Утверждены*

*Государственным комитетом по делам строительства СССР  
16 июля 1965 г. по представлению Государственного комитета  
по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР*



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
Москва—1966

Глава СНиП II-Л.19-62 «Учреждения отдыха. Нормы проектирования» разработана ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, Проектным институтом Министерства здравоохранения РСФСР и Центральным советом по управлению курортами профсоюзов.

С введением в действие главы СНиП II-Л.19-62 теряют силу «Временные нормы проектирования санаториев и домов отдыха» СН 3—57 (в части проектирования домов отдыха).

Редакторы — инж. *СМИРНОВ В. П.* (Госстрой СССР),  
арх. *КУЛАКОВ Д. В.* (Госкомитет по гражданскому  
строительству и архитектуре при Госстрое СССР),  
кандидат архитектуры *ИМАНОВ М. Н.*, арх. *ПОЛЮДОВ Н. С.*  
(ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий),  
инж. *ВИНОГРАДОВ Г. М.* (Проектный институт Министер-  
ства здравоохранения РСФСР)

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила	СНиП II-Л. 19-62
	Учреждения отдыха. Нормы проектирования	Взамен СН 3—57 (в части проектирования) домов отдыха)

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование зданий вновь возводимых и реконструируемых учреждений отдыха: домов отдыха, пансионатов (кроме санаторных), туристских баз и приютов, гостиниц для автотуристов (мотелей), летних городков отдыха, лагерей для автотуристов (кемпингов) и молодежных лагерей отдыха.

Нормы не распространяются на проектирование детских учреждений отдыха.

Примечания: 1. При реконструкции зданий учреждений отдыха допускаются отступления от настоящих норм при надлежащем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы и государственного пожарного надзора.

2. При проектировании зданий учреждений отдыха надлежит руководствоваться также другими главами II части СНиП и нормативными документами, содержащими требования по размещению учреждений отдыха на курортах и в пригородных зонах, по проектированию отдельных помещений, конструкций, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования зданий, утвержденными (согласованными) Госстроем СССР или его органами в установленном порядке.

1.2. Учреждения отдыха рекомендуется проектировать вместимостью (количество мест):

### А. Круглогодичного действия

Дома отдыха . . . . .	.250—500
Пансионаты . . . . .	.500—2000
Туристские базы . . . . .	.200—500
Туристские приюты . . . . .	.40
Мотели . . . . .	.200—400

### Б. Летнего действия

Летние городки отдыха . . . . .	.500—2000
Кемпинги . . . . .	.200—400
Молодежные лагеря отдыха . . . . .	.200 и более

Примечания: 1. В домах отдыха и пансионатах допускается устройство летних спальных корпусов и павильонов, а в туристских базах, туристских приютах, мотелях — также палаток и трейлеров, количество мест в которых устанавливается заданием на проектирование, при условии, чтобы в туристских базах количество мест в круглогодичных зданиях было не менее 200, а в туристских приютах — не менее 40.

2. Проектирование домов отдыха допускается большей вместимости, но не более 1000 мест.

3. Проектирование пансионатов и летних городков отдыха допускается вместимостью более 2000 мест; в этом случае их следует проектировать группами (комплексами) по 1000—2000 мест в каждой. В составе каждой группы должны быть спальные помещения и столовые, а помещения культурно-массового обслуживания, хозяйственные, приемные и административные, как правило, должны быть общими для всех групп.

1.3. Учреждения отдыха, размещаемые группами или на курортах, следует проектировать с общими помещениями: приемными, административными, культурно-массового обслуживания и хозяйственными. При этом следует предусматривать кооперирование инженерного оборудования, очистки, инженерной подготовки территории, дорожного строительства, транспортного обслуживания.

1.4. Здания круглогодичного действия следует проектировать, как правило, II класса.

1.5. Этажность зданий круглогодичного действия не ограничивается. Летние здания рекомендуется проектировать высотой до 2 этажей с применением эффективных в технико-экономическом отношении конструкций и местных строительных материалов.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

2.1. Площади земельных участков для учреждений отдыха рекомендуется принимать согласно табл. 1.

Внесены Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и Министерством здравоохранения РСФСР	Утверждены Государственным комитетом по делам строительства СССР 16 июля 1965 г.	Срок введения 1 января 1966 г.
--	---	-----------------------------------

Таблица 1  
Площади земельных участков

Наименование учреждений отдыха	Площадь земельного участка в м <sup>2</sup> на 1 место
1. Дома отдыха . . . . .	200
2. Пансионаты . . . . .	200
3. Туристские базы . . . . .	100
4. Туристские приюты . . . . .	25
5. Мотели . . . . .	150
6. Летние городки отдыха . . . . .	125
7. Кемпинги . . . . .	175
8. Молодежные лагеря отдыха . . . . .	150

При размещении учреждений отдыха на курортах или группами, при наличии общекурортных парков и садов или лесопарков, примыкающих к участку учреждения отдыха, норму площади участка для учреждений отдыха, перечисленных в поз. 1 табл. 1, допускается уменьшать, но не более чем до 150 м<sup>2</sup>, в поз. 2 и 3 — до 75 м<sup>2</sup>, в поз. 6 — до 100 м<sup>2</sup> на 1 место.

Примечание. Площади для открытых стоянок автомобилей и пляжей, а также участков для сооружений водоснабжения и канализации принимаются дополнительно к площадям, указанным в настоящей таблице.

2.2. Участки учреждений отдыха должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям и должны быть по возможности расположены вблизи водоемов, зеленых массивов, источников водоснабжения и электро-снабжения, а также допускать удобный спуск канализационных вод.

2.3. На участке учреждений отдыха должны быть выделены следующие зоны:

а) зданий и сооружений со спальными помещениями, столовой и культурно-массового обслуживания;

б) открытых площадок для культурно-массового обслуживания и спортивных сооружений;

в) хозяйственная (склады и навесы, овощехранилища, гараж и другие хозяйственные помещения, а также биотермическая камера).

Между зонами следует предусматривать защитные полосы зеленых насаждений шириной не менее 25 м.

2.4. На участок учреждения отдыха должно быть два въезда, в том числе один в хозяйственную зону.

2.5. Санитарные разрывы до спальных корпусов должны быть не менее:

от летних открытых киноплощадок, танцевальных площадок и спортивных сооружений . . . . .	50 м
от хозяйственной зоны, магазинов и жилого дома обслуживающего персонала . . . . .	100 м
от автомобильных открытых стоянок:	
до 30 мест . . . . .	25 м
от 31 до 100 мест . . . . .	50 м
от 101 до 200 мест . . . . .	100 м

Разрывы между спальными палатками должны быть не менее 2,5 м.

Примечания: 1. В кемпингах стоянку для индивидуального автомобиля допускается устраивать рядом с палаткой.

2. В летних учреждениях отдыха расстояния от спальных палаток, павильонов и трейлеров до хозяйственной зоны допускается принимать не менее 50 м.

2.6. Площадки для игр и физической культуры следует принимать из расчета 8—10 м<sup>2</sup> на 1 место в учреждении отдыха. Состав и количество таких площадок рекомендуется принимать согласно приложению 1.

2.7. В пансионатах и летних городках отдыха следует предусматривать площадки для детей дошкольного возраста. Площадь таких площадок надлежит принимать из расчета 500—600 м<sup>2</sup> на 1000 мест в учреждении отдыха.

2.8. Участки учреждений отдыха должны быть озеленены.

2.9. Площадь пляжа следует определять из расчета 5 м<sup>2</sup> на одно место на пляже. Количество мест на пляже следует принимать равным 60—80% количества мест в учреждении отдыха, а при размещении учреждений отдыха в пригородных зонах крупнейших и крупных городов количество мест на пляже может увеличиваться в зависимости от местных условий.

Количество душевых кабин и уборных на пляжах следует принимать из расчета одна душевая кабина и один унитаз на каждые 75 мест на пляже.

2.10. Площадь солярия следует определять из расчета 4,5 м<sup>2</sup>, а аэрария — 3,5 м<sup>2</sup> на 1 место. Необходимость устройства соляриев и аэрариев и количество мест устанавливается заданием на проектирование.

2.11. Открытые стоянки автомобилей следует предусматривать из расчета:

3 легковых автомобиля на 10 отдыхающих в мотелях и кемпингах;

1 легковой автомобиль на 10—15 отдыхающих в остальных учреждениях отдыха.

Площадь стоянки следует принимать из расчета 25 м<sup>2</sup> на 1 легковой автомобиль.

**2.12.** Ориентацию окон спальных комнат следует принимать во всех климатических районах на Ю, ЮВ и В.

В отдельных случаях допускается ориентация окон на ЮЗ, а также не более 40% количества спальных мест на С и З. Окна варочного зала следует ориентировать на С, СВ и СЗ. Ориентация окон остальных помещений не регламентируется.

Примечания: 1. В III и IV строительно-климатических зонах при ориентации окон спальных комнат на З и ЮЗ следует предусматривать регулируемые солнцезащитные устройства у окон.

2. Севернее 60° северной широты допускается для спальных комнат любая ориентация, но так, чтобы наружные стены с оконными проемами не были обращены против ветров преобладающего направления (по зимней розе ветров).

**2.13.** Размещение на участке учреждения отдыха жилых домов для обслуживающего персонала не допускается. На участках учреждений отдыха, возводимых вне курортов, а также летних городков отдыха, кемпингов и молодежных лагерей отдыха, допускается размещение одного дома с квартирами для директора, сестры-хозяйки, механика, слесаря-водопроводчика, истопников и сторожей.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ

**3.1.** Помещения учреждений отдыха разделяются на следующие группы:

- а) приемные и административные помещения;
- б) спальные помещения;
- в) столовая;
- г) помещения культурно-массового обслуживания;
- д) хозяйственные помещения.

**3.2.** Группы спальных помещений, помещений культурно-массового обслуживания и обеденные залы должны размещаться в надземных этажах.

Вестибюли, гардеробные, комнаты персонала, санитарные узлы для отдыхающих, административные и хозяйственные помещения допускается размещать в цокольных этажах, а гардеробные, душевые и санитарные узлы для персонала, охлаждаемые камеры с машинными отделениями, складские помещения

и вентиляционные камеры — в подвальных этажах.

**3.3.** Вентиляционные камеры, охлаждаемые камеры с машинными отделениями, бойлерные с насосными установками не допускается размещать под спальными комнатами, а также смежно и над ними. Варочные залы, заготовочные столовой, кладовые овощей не должны размещаться под спальными помещениями и зрительными залами.

**3.4.** В спальнях корпусах высотой 4 и более этажей должно быть предусмотрено устройство не менее двух лифтов.

**3.5.** Наружные входы в приемные, административные и спальные помещения, а также в столовую и в помещения культурно-массового обслуживания, проектируемые для строительства в I, II и III строительно-климатических зонах, должны быть с двойными тамбурами, а в IV строительно-климатической зоне — с одинарными тамбурами.

**3.6.** Ширину коридоров в спальнях корпусах следует принимать не менее 1,6 м, остальных коридоров при длине до 10 м — не менее 1,25 м, при длине более 10 м — не менее 1,5 м.

**3.7.** Глубина спальных комнат не должна превышать двойной их ширины.

**3.8.** Высоту надземных этажей зданий учреждений отдыха, за исключением зрительного зала, столовой и хозяйственных помещений, следует принимать как для жилых зданий.

Высоту зрительного зала надлежит принимать по нормам проектирования кинотеатров, причем объем зала на 1 место должен быть не менее 4 м<sup>3</sup>.

Высоту этажа производственных помещений столовых и обеденных залов вместимостью до 250 посадочных мест включительно следует принимать 3,3 м, обеденных залов большей вместимости — 4,2 м, всех остальных помещений столовой — 2,7—2,8 м, при высоте помещений в чистоте не менее 2,5 м.

Высоту хозяйственных помещений следует принимать по нормам проектирования соответствующих зданий (котельных, прачечных, гаражей), а в ремонтных мастерских и складских помещениях — не менее 2,2 м до низа выступающих конструкций.

**3.9.** Нормы площадей группы приемных и административных помещений учреждений отдыха круглогодичного действия следует принимать согласно табл. 2, а учреждений отдыха летнего действия — согласно табл. 3.

Таблица 2

Нормы площадей группы приемных и административных помещений домов отдыха, пансионатов, туристских баз, мотелей и туристских приютов

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости учреждений отдыха											
	дома отдыха		пансионаты			туристские базы			мотели		туристские приюты	
	250	500	500	1000	2000	200	300	500	200	400		40
1. Вестибюль с регистратурой, дежурным администратором, отделением связи и сберегательной кассой . . .	50	100	100	200	300	40	60	100	40	80	8	
2. Гардеробная . . . . .				0,08 м <sup>2</sup> на 1 место* в гардеробной								4
3. Парикмахерская . . . . .	17	17	17	34	68	—	10	17	10	17	—	
4. Камера хранения туристского инвентаря . . . . .	—	—	—	—	—	30	40	50	—	—	10	
5. Помещения починочной одежды и обуви, пункта приема химической чистки и прачечной . . . . .	15	20	20	30	50	15	15	20	15	20	—	
6. Постирочная . . . . .	10	20	20	30	40	10	10	20	10	20	—	
7. Медицинский пункт:												
кабинет врача . . . . .	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	—	
процедурная . . . . .	12	12	12	18	12×2	—	12	12	—	—	—	
изолятор . . . . .			Из расчета 1 койка на каждые 250 мест								—	
8. Кабинет директора . . . . .	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	—	
9. Комнаты для бухгалтерии, кассы, канцелярии, архива и др. . . . .	24	44	44	64	90	12	12	18	24	44	—	
10. Комнаты для общественных организаций . . . . .	—	12	12	12	12	—	—	12	—	12	—	
11. Телефонная станция . . . . .	12	12	12	30	40	12	12	12	12	12	—	
12. Кладовая чистого белья . . . . .	0,02 м <sup>2</sup> на 1 место при вместимости до 1000 мест и 0,015 м <sup>2</sup> на 1 место при вместимости более 1000 мест											
13. Кладовая грязного белья . . . . .	То же											
14. Кладовая хозяйственного инвентаря . . . . .	То же											
15. Уборные с умывальниками в шлюзах . . . . .	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

\* Учитываются места только в зданиях круглогодичного действия.

Примечания: 1. В изоляторе следует предусматривать следующие помещения: переднюю—4 м<sup>2</sup>, комнату для подогрева пищи и для дежурной санитарки—6 м<sup>2</sup>, палаты из расчета 7 м<sup>2</sup> на 1 койку, санитарный узел—3 м<sup>2</sup>.

2. Вход в изолятор должен быть отдельным, снаружи.

3.10. Вместимость спальных комнат должна быть не более:

в домах отдыха . . . . .	2 чел.
» пансионатах и мотелях . . . . .	3 »
» туристских базах . . . . .	4 »
» летних городках отдыха . . . . .	4 »
» кемпингах . . . . .	4 »
» туристских приютах . . . . .	8 »
» молодежных лагерях отдыха . . . . .	10 »

3.11. Нормы площадей группы спальных помещений следует принимать согласно табл. 4.

3.12. В пансионатах и летних городках отдыха для отдыхающих с детьми дошкольного возраста следует предусматривать спальные помещения, изолированные от спальных помещений отдыхающих без детей, или отдельные спальные корпуса. Количество мест, состав и нормы площадей таких помещений или корпусов устанавливаются в задании на проектирование.

Таблица 3  
Нормы площадей группы приемных и административных помещений летних городков отдыха, кемпингов и молодежных лагерей отдыха

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости учреждений отдыха					
	летние городки отдыха		кемпинги		молодежные лагеря отдыха	
	до 1000	2000	200	400	200	1000
1. Помещение регистратуры и дежурного администратора . . . . .	10	10	10	10	10	10
2. Помещение отделения связи и сберегательной кассы . . . . .	10	10	10	10	10	10
3. Парикмахерская . . . . .	34	68	10	10	10	17
4. Камера хранения вещей отдыхающих . . . . .	30	60	16	30	16	60
5. Помещения починочной, пунктов приема химической чистки и прачечной . . . . .	30	50	15	20	15	30
6. Постирочная . . . . .	30	40	10	20	10	30
7. Медицинский пункт: кабинет врача . . . . .	12	12	12	12	12	12
процедурная . . . . .	—	12	—	—	—	12
изолятор . . . . .	Из расчета 1 койка на каждые 250 мест (состав и площадь помещений изолятора принимаются согласно примечанию 1 к табл. 2)					
8. Кабинет директора	12	12	12	12	12	12
9. Комнаты для бухгалтерии, кассы, канцелярии, архива и т. д. . . . .	50	66	12	24	12	18
10. Телефонная станция	12	12	—	—	—	—
11. Кладовая чистого белья . . . . .	0,02 м <sup>2</sup> на 1 место при вместимости до 1000 мест и 0,015 м <sup>2</sup> на 1 место при вместимости более 1000 мест					
12. Кладовая грязного белья . . . . .	То же					
13. Кладовая хозяйственного инвентаря . . . . .	»					
14. Уборные с умывальниками в шлюзах . . . . .	5	5	5	5	5	5

Примечание. Для группы приемных и административных помещений следует предусматривать вместо вестибюля открытую террасу или навес площадью из расчета 2—3 м<sup>2</sup> на 100 мест в учреждении отдыха, но не менее 10 м<sup>2</sup>.

3.13. Количество спальных комнат различной вместимости (в %) устанавливается в задании на проектирование, причем количество одноместных спальных комнат следует принимать 5—10% от общего количества мест в учреждении отдыха.

Таблица 4  
Нормы площадей группы спальных помещений

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup>
1. Спальная комната с умывальником: на 1 место » 2 места » 3 и более мест	9 м <sup>2</sup> 6 м <sup>2</sup> в домах отдыха, 4,5—5 м <sup>2</sup> в остальных учреждениях отдыха на 1 место
2. Гостиная	0,6 м <sup>2</sup> на 1 место в учреждении отдыха
3. Комната персонала со встроенными шкафами для белья и хозяйственного инвентаря	12 м <sup>2</sup> на каждые 100—120 мест в учреждении отдыха
4. Комната для чистки и глажения одежды	6 м <sup>2</sup> на каждые 100—120 мест в учреждении отдыха
5. Помещение для спортивного инвентаря (хранение и прокат)	5 м <sup>2</sup> на каждые 100 мест в учреждении отдыха
6. Санитарный узел при спальном корпусе (со шлюзом)	Не менее 4 м <sup>2</sup>
7. Санитарные узлы для отдыхающих, размещаемых в спальном корпусе, не оборудованных санитарными узлами (размещаются поэтажно): а) уборная мужская с умывальником в шлюзе б) уборная женская с умывальником в шлюзе	Из расчета 1 унитаз и 1 писсуар на каждые 10 чел. на этаже 1 унитаз на каждые 10 чел. на этаже
8. Душевая	1 душевая сетка на каждые 25 чел. в спальном корпусе
9. Кабина личной гигиены женщин	1 кабина площадью 6 м <sup>2</sup> на каждые 125 женщин в учреждении отдыха

Примечания: 1. В случае устройства санитарных узлов при спальном корпусе следует предусматривать на каждом этаже по одной мужской и женской уборной с умывальниками в шлюзах.  
2. В домах отдыха, пансионатах и туристских базах в I, II и III строительного-климатического зонирования следует предусматривать помещения для сушки одежды и обуви из расчета 0,05 м<sup>2</sup> на каждое место в спальном корпусе круглогодичного действия.  
3. В каждом спальном корпусе круглогодичного действия вместимостью более 500 мест следует предусматривать место для дежурного администратора площадью 6 м<sup>2</sup>.  
4. Помещения для спортивного инвентаря допускается предусматривать в отдельно стоящем павильоне.  
5. При расширении учреждений отдыха во вновь возводимых спальном корпусе круглогодичного действия следует предусматривать дополнительно к помещениям, указанным в табл. 4, вестибюли и гардеробные из расчета 0,23 м<sup>2</sup> на 1 место в каждом корпусе; в летних спальном корпусе при расширении учреждений отдыха помещения, указанные в поз. 2, 5, 6 и 9 табл. 4, не устраиваются.

Таблица 5

Нормы площадей группы помещений столовых в домах отдыха, пансионатах, туристских базах, мотелях и летних городках отдыха

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости учреждений отдыха				
	200—250	300	400—500	1000	2000
<b>Обеденный зал</b>					
1. Обеденный зал в домах отдыха и мотелях . . . . .	1,25 м <sup>2</sup> на 1 посадочное место				
Раздаточная при нем . . . . .	12	16	24	36	—
2. Обеденный зал в пансионатах, туристских базах и в летних городках отдыха (при самообслуживании)* . . . . .	1,8 м <sup>2</sup> на 1 посадочное место				
3. Уборные с умывальниками в шлюзах . . . . .	6	6	6	12	18
<b>Кухня</b>					
4. Хлеборезка . . . . .	4	4	7	12	12
5. Варочный зал . . . . .	35	45	60	90	145
6. Комната (или место в обеденном зале) для сестры по диетическому питанию и сестры-хозяйки . . . . .	—	6	8	12	12
7. Моечная кухонной посуды . . . . .	6	6	7	10	20
8. Моечная столовой посуды . . . . .	16	20	35	50	80
9. Заготовочные:					
холодных блюд . . . . .	10	12	12	20	30
мясная и рыбная . . . . .	15	16	24	36	40
овощная . . . . .	10	10	10	16	30
кондитерская . . . . .	—	—	20	36	50
10. Комната для предварительной обработки продуктов . . . . .	—	11	12	20	30
11. Охлаждаемые камеры:					
мясо-рыбная . . . . .	} 10	} 15	15	18	13+13
молочно-жировая . . . . .			10	14	9+9
фруктов и зелени . . . . .			9	14	14
отходов . . . . .			2	4	8
12. Машинное отделение охлаждаемых камер . . . . .	2	4	4	6	6
13. Кладовая сухих продуктов . . . . .	7	10	12	24	28
14. Кладовая овощей . . . . .	8	10	12	15	30
15. Кладовая белья и инвентаря (со встроенными шкафами) . . . . .	6	7	9	18	24
16. Комната персонала, гардеробная, душевая и санитарный узел персонала . . . . .	26	32	43	74	140

Продолжение табл.

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости учреждений отдыха				
	200—250	300	400—500	1000	2000
17. Тарная и заготовочная . . . . .	12	14	18	18	40
18. Комната шеф-повара . . . . .	4	4	4	6	10
<b>Итого по помещениям кухни . . . . .</b>	<b>173</b>	<b>230</b>	<b>335</b>	<b>517</b>	<b>797</b>

\* В пансионатах допускается проектирование столовых с обслуживанием официантами.

Примечания: 1. В домах отдыха количество мест в обеденном зале следует принимать из расчета одновременного обслуживания 100% отдыхающих, в остальных учреждениях отдыха — из расчета 50% отдыхающих.

2. В столовой с обеденным залом более 250 посадочных мест рекомендуется деление его на отдельные помещения так, чтобы каждое из них было не более чем на 200 посадочных мест.

3. У загрузочной следует устраивать навес для автомобиля.

4. Состав и площадь помещений кухни допускается изменять в зависимости от оборудования, но без увеличения суммарной площади помещений кухни, приведенной в таблице.

5. В столовой, размещаемой в отдельно стоящем здании, не соединенном отопляемыми переходами со спальными корпусами, следует предусматривать вестибюль-гардеробную и санитарные узлы для посетителей.

6. Площадь летних крытых террас для приема пищи следует принимать согласно поз. 1 и 2 табл. 5.

3.14. Спальные комнаты в зданиях круглогодичного действия должны быть оборудованы санитарными узлами (унитаз, душ, умывальник) или умывальником с подводкой горячей и холодной воды. Количество спальных комнат, оборудованных санитарными узлами, устанавливается в задании на проектирование.

Спальные комнаты в летних зданиях рекомендуется оборудовать только умывальниками с подводкой холодной воды.

3.15. Нормы площадей группы помещений столовых в домах отдыха, пансионатах, туристских базах, мотелях, летних городках отдыха следует принимать согласно табл. 5, а в кемпингах и молодежных лагерях отдыха рекомендуется принимать согласно табл. 6 и 7. Столовая в туристских приютах не устраивается.

3.16. Нормы площадей группы помещений культурно-массового обслуживания в домах отдыха, пансионатах и туристских базах следует принимать согласно табл. 8.

Таблица 6

Нормы площадей группы помещений столовых в кемпингах

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости кемпинга	
	200	400
1. Навес или терраса для приема пищи . . . . .	90	180
2. Кухня с производственными помещениями и местом для продажи обедов и полуфабрикатов . . . . .	50	100
3. Моечная кухонной посуды . . . . .	5	10
4. Моечная столовой посуды . . . . .	10	20
5. Кладовая продуктов, оборудованная холодильными шкапами . . . . .	20	40
6. Комната персонала . . . . .	12	24
7. Кладовая инвентаря . . . . .	8	16
8. Комната (с отдельным наружным входом) для приготовления пищи отдыхающими, не пользующимися столовой . . . . .	30	60

Таблица 7

Нормы площадей помещений столовых в молодежных лагерях отдыха

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости молодежного лагеря отдыха	
	200	1000
1. Буфет:		
навес или терраса для приема пищи . . . . .	25	150
догоотовочная . . . . .	10	50
моечная . . . . .	10	15
кладовая . . . . .	5	10
тарная . . . . .	3	10
2. Ларек для торговли продуктами . . . . .	20	80
3. Столовая для отдыхающих, индивидуально приготавливающих себе пищу:		
навес или терраса для приема пищи . . . . .	25	150
кухня . . . . .	25	60
моечная . . . . .	10	15

Таблица 8

Нормы площадей группы помещений культурно-массового обслуживания в домах отдыха, пансионатах и туристских базах

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости учреждений отдыха							
	Дома отдыха		Пансионаты			Туристские базы		
	250	500	500	1000	2000	200	300	500
<i>Помещения отапливаемые</i>								
1. Зрительный зал с эстрадой . . . . .	180	240	240*	350*	490*	—	—	—
2. Фойе-кулуары . . . . .	60	60	60*	80*	100*	—	—	—
3. Библиотека . . . . .	30	48	48	72	90	—	—	—
4. Туристский (методический) кабинет . . . . .	—	—	—	—	—	25	50	75
5. Кладовая инвентаря . . . . .	10	10	10	20	40	10	10	10
6. Комната для артистов . . . . .	10	10	10	20	30	—	—	—
7. Киноаппаратная . . . . .	58	58	58*	58*	58*	—	—	—
8. Радиоузел . . . . .	12	12	12	12	12	12	12	12
9. Лаборатория фотолюбителей . . . . .	6	6	6	12	12	12	12	12
10. Комнаты для игр . . . . .	60	60	60	120	240	12	18	18
11. Уборные при комнате для артистов . . . . .	3	3	3	3	3	3	3	3
<i>Летние сооружения</i>								
12. Открытая киноплощадка:								
площадка со зрительными местами . . . . .	0,65—0,75 м <sup>2</sup> на 1 зрительное место. Количество зрительных мест следует принимать равным 115 % вместимости учреждения отдыха							
касса . . . . .	8	8	8	8	8	8	8	8
кинопроекционная . . . . .	26	26	26	26	26	26	26	26
эстрада . . . . .	45	75	75	100	125	45	45	75
помещения для артистов . . . . .	32	32	32	32	32	32	32	32
уборные при помещениях для артистов . . . . .	3	3	3	3	3	3	3	3

Примечания: 1. В учреждениях отдыха, размещаемых группами или на курортах, помещения, отмеченные в таблице звездочкой, не устраиваются. В этих случаях следует предусматривать объединенные помещения культурно-массового обслуживания в составе, устанавливаемом в задании на проектирование. Сумма площадей этих помещений, как правило, должна быть на 5—10% менее площадей соответствующих помещений, предусматриваемых для отдельных учреждений отдыха.

2. В отдельных случаях, при долговременном пребывании отдыхающих в туристских базах, в них допускается устройство зрительного зала.

3.17. В летних городках отдыха и молодежных лагерях отдыха рекомендуется предусматривать следующие помещения культурно-массового обслуживания: открытую киноплощадку, радиоузел, лабораторию для фотолюбителей, кладовую для инвентаря, библиотеку и комнату для игр (навес или веранду). Площадь этих помещений следует принимать согласно табл. 8 по графам для пансионатов.

3.18. В кемпингах рекомендуется предусматривать помещение (комнату, палатку, навес или веранду) для игр площадью 18—24 м<sup>2</sup>, а также туристский методический кабинет (палатку, навес или веранду) площадью 25—36 м<sup>2</sup>.

3.19. Нормы площадей прачечных и гаража группы хозяйственных помещений, предусматриваемых только для данного учреждения отдыха (т. е. когда по местным условиям не представляется возможным устроить общие прачечные и гаражи согласно п. 1.3 настоящих норм), следует принимать по табл. 9.

Таблица 9

Нормы площадей помещений прачечных и гаража

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости учреждений отдыха			
	до 300	500	1000	2000
<i>Прачечная*</i>				
1 Помещения для сдачи, сортировки грязного белья . . . . .	8	8	16	32
2. Стиральная . . . . .	10	20	38	76
3. Сушильная, гладильная, помещение для починки и хранения чистого белья . . . . .	12	22	43	86
4. Помещение для выдачи чистого белья . . . . .	10	10	12	24
5. Комната персонала, гардеробная, душевая, раздевальная и санитарный узел . . . . .	18	24	36	54
<i>Гараж</i>				
6. Помещение для хранения автомобилей . . . . .	Площадь помещения следует принимать согласно указаниям главы СНиП II-Д.9-62 «Предприятия по обслуживанию автомобилей. Нормы проектирования» в зависимости от количества и категории автомобилей, предусматриваемых в задании на проектирование			

Продолжение табл.

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости учреждений отдыха			
	до 300	500	1000	2000
7. Помещение для обслуживания автомобилей	24	48	48	48
8. Помещение для хранения мотопомпы . . . . .	24	24	24	24
9. Складские помещения . . . . .	10	10	20	40

\* Нормы площадей указаны для прачечных, работающих в две смены.

3.20. Нормы площадей группы хозяйственных помещений следует принимать согласно табл. 10.

Таблица 10

Нормы площадей группы хозяйственных помещений

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости учреждений отдыха				
	200	300	500	1000	2000
1. Ремонтные мастерские (по ремонту оборудования учреждений отдыха) . . . . .	20	30	40	60	90
2. Склад спортивного инвентаря . . . . .	10	15	20	40	60
3. Склад сухих продуктов . . . . .	20	30	40	60	80
4. Овощехранилище . . . . .	50	50	100	180	360
5. Склад хозяйственный . . . . .	20	30	40	60	90

Примечание. Для учреждений отдыха, размещаемых на курорте или группами, склад сухих продуктов и овощехранилище следует проектировать общими для курорта или группы учреждений отдыха.

3.21. В кемпингах и мотелях следует предусматривать здания для обслуживания автомобилей туристов. Нормы площадей помещений следует принимать согласно табл. 11.

Таблица 11

Нормы площадей помещений обслуживания автомобилей

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости			
	мотелей		кемпингов	
	200	400	200	400
1. Посты обслуживания автомобилей с рабочими канавами . . . . .	200 (4 поста)	300 (6 постов)	50 (1 пост)	100 (2 поста)
2. Помещение для мойки автомобилей . . . . .	60	90	—	—
3. Помещение шинно-монтажных работ . . . . .	32	48	—	—
4. Склад смазочных материалов . . . . .	14	20	—	—
5. Инструментальная . . . . .	10	20	—	—
6. Аккумуляторная с вытяжными шкапами для зарядки . . . . .	18	30	—	—
7. Кладовая запасных частей . . . . .	36	50	6	12
8. Помещения для приема клиентов . . . . .	45	60	—	—
9. Контора . . . . .	—	—	10	20
10. Бытовые помещения персонала (гардеробная, душевая, уборная) . . . . .	24	48	—	—
11. Открытые площадки для мойки автомобилей . . . . .	60	120	60	120

3.22. На территории мотелей следует предусматривать заправочные посты автомобилей с помещением для заправщика площадью 12 м<sup>2</sup>.

3.23. Строительные объемы зданий на 1 место в учреждениях отдыха, как правило, не должны превышать приведенных в приложении 2.

3.24. Естественное и искусственное освещение помещений учреждений отдыха следует проектировать в соответствии с требованиями главы СНиП II-Л.10-62 «Санатории. Нормы проектирования».

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Общие противопожарные требования, предъявляемые к зданиям учреждений отдыха, следует принимать согласно главам СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» и

II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования».

Наименьшую степень огнестойкости зданий со спальными помещениями, требования к устройству лестниц, эвакуационных выходов и коридоров следует принимать согласно главе СНиП II-Л.1-62 «Жилые здания. Нормы проектирования», а зданий столовых; культурно-массового обслуживания и других зданий учреждений отдыха — согласно главам СНиП проектирования соответствующих зданий.

4.2. В IIIБ климатическом подрайоне и в IV строительно-климатической зоне допускается устройство наружных открытых лестниц, а также лестничных клеток, огражденных с одной или с двух сторон стенами.

5. ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ

5.1. Учреждения отдыха должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, вентиляцией, электрическим освещением, радио и телефонной сетью. и, в зависимости от местных условий, газоснабжением. Здания круглогодичного действия следует оборудовать центральным отоплением.

При высоте спальных корпусов 4 этажа и более следует предусматривать устройство мусоропроводов.

5.2. Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды следует принимать:

в домах отдыха, пансионатах, мотелях и туристских базах:

а) оборудованных санитарными узлами при каждой спальной комнате . . . 300—400 л на 1 спальное место в сутки

б) оборудованных только умывальниками в каждой спальной комнате и душевыми, размещаемыми поэтажно 250—300 л на 1 спальное место в сутки

в кемпингах, летних городках отдыха, молодежных лагерях отдыха 100—150 л на 1 спальное место в сутки

В приведенные нормы не включены расходы воды на поливку дорог, зеленых насаждений и площадок, а также для обслуживания автомобилей.

5.3. Устройство внутреннего противопожарного водопровода обязательно в зданиях высотой 4 этажа и более, при объеме каждого здания 5000 м<sup>3</sup> и более, а также в зданиях независимо от объема, если в них предусматриваются зрительные залы на 200 и более мест.

Примечание. Внутренние противопожарные водопроводы не должны устраиваться в столовых и в хозяйственных помещениях (в котельных, прачечных, гаражах и др.).

5.4. Кабины личной гигиены женщин следует оборудовать душем, раковиной, унитазом и биде.

5.5. Охлаждаемые камеры отходов в кухнях столовых следует оборудовать ракови-

ной. Полы должны быть с уклонами в сторону трапов.

5.6. Наружные канализованные уборные на участках учреждений отдыха следует предусматривать в местах массового скопления отдыхающих.

5.7. Летние душевые рекомендуется устраивать с использованием солнечного тепла.

5.8. Расчетную температуру воздуха и нормы воздухообмена в помещениях учреждений отдыха следует принимать согласно главе СНиП II-Л.10-62 «Санатории. Нормы проектирования».

5.9. Электрооборудование и слаботочные устройства зданий учреждений отдыха следует проектировать согласно главе СНиП II-Л.10-62 «Санатории. Нормы проектирования».

5.10. В учреждениях отдыха следует предусматривать электрочасофикацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Состав и количество площадок для игр и физической культуры

Наименование площадок	Дома отдыха		Пансионаты			Туристские базы			Туристские приюты	Мотели		Летние городки отдыха		Кемпинги		Молодежные лагеря отдыха	
	Вместимость																
	250	500	500	1000	2000	200	300	500	40	200	400	до 1000	2000	200	400	200	1000
1. Волейбольные площадки . . . . .	1	2	2	4	6	1	2	3	—	1	2	4	6	1	2	1	4
2. Баскетбольные площадки . . . . .	1	1	1	1	2	1	1	2	—	—	—	1	2	1	2	1	1
3. Теннисные корты	1	2	2	3	5	—	—	—	—	—	—	2	4	1	2	—	2
4. Площадки для гимнастики . . . . .	1	1	1	1	2	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1
5. Площадки для спортивных игр . . . . .	1	1	1	2	2	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	2
6. Площадки для настольного тенниса на 2 стола каждая . . . . .	1	2	2	4	6	1	1	2	—	1	2	4	6	1	2	1	4
7. Площадки для игр в крокет . . . . .	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1
8. Площадки для игры в городки . . . . .	1	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2

Примечание. В зависимости от местных условий допускается изменение состава и количества площадок, а также предусматривать:  
 а) бассейны для плавания;  
 б) лодочные станции (из расчета 15 четырехместных лодок на 1000 отдыхающих);  
 в) лыжные станции (из расчета 500 пар лыж на 1000 отдыхающих в зимнее время).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Строительные объемы зданий на 1 место в учреждениях отдыха

Наименование зданий	Строительные объемы зданий в м³ на 1 место						
	дома отдыха	пансионаты	мотели	туристские базы	летние городки отдыха	кемпинги	молодежные лагеря отдыха
1. Здания, в которых размещены приемные и административные помещения, спальные, столовые и помещения культурно-массового обслуживания . . . . .	70	60	50	40	35	15	10
2. Здания, в которых размещена группа хозяйственных помещений (без котельной) . . . . .	7	5	7	7	2	1	1

Примечания: 1. В кубатуру зданий кемпингов и молодежных лагерей отдыха не входят спальные помещения.  
 2. Нормы строительных объемов зданий приведены без учета помещений лоджий и санитарных узлов при спальнях комнатах.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие указания . . . . .	3
2. Требования к земельным участкам . . . . .	—
3. Требования к объемно-планировочным решениям зданий . . . . .	5
4. Противопожарные требования . . . . .	11
5. Требования к санитарно-техническим и электротехническим устройствам . . . . .	—
Приложение 1 . . . . .	13
Приложение 2 . . . . .	—

---

\* \* \*

*Стройиздат*

*Москва, Третьяковский проезд, д. 1*

\* \* \*

Редактор издательства *Л. Н. Кузнецова*

Технический редактор *Н. В. Шерстнева*

Корректор *А. Н. Пономарева*

---

Сдано в набор 10/IX 1965 г. Подписано к печати 9/XII 1965 г.  
Бумага  $84 \times 108^{1/8}$ ,  $k=0.5$  бум. л.—1,68 усл. печ. л. (1,38 уч.-изд. л.)  
Тираж 28 000 экз. Изд. № XII-11 Зак. № 738 Цена 7 коп.

---

Подольская типография Главполиграфпрома  
Комитета по печати при Совете Министров СССР  
г. Подольск, ул. Кирова, 25

#### ОПЕЧАТКА

Страница	Колонка	Напечатано	Следует читать
8	Колонка справа, таблица, п. 17	заготовочная	загрузочная

Зак 738.

## Изменение главы СНиП II-Л.19-62

Постановлением Госстроя СССР от 23 июля 1971 г. № 118 утверждено и с 1 октября 1971 г. введено в действие разработанное ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий Госгражданстроя и представленное этим комитетом изменение главы СНиП II-Л.19-62 «Учреждения отдыха. Нормы проектирования».

В табл. 2 п. 3.9 нормы площади помещений туристских баз по позициям 1, 12, 13, 15 и дополнительным позициям 16 и 17 изложены в следующей редакции (см. табл. 2).

В табл. 2 п. 3.9 сноски дополнена словами:

«В туристских базах при расположении всех групп помещений (приемных, административных, спальных столовых и культурно-массового обслуживания) в одном здании или в разных зданиях, соединенных крытыми переходами, гардеробная рассчитывается на 30% мест в туристских базах».

Табл. 2 п. 3.9 дополнена примечаниями 3—5:

Таблица 2

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости учреждений отдыха		
	туристские базы (мест)		
	200	300	500
1. Вестибюль с регистратурой, дежурным администратором, отделением связи и сберегательной кассой . . . . .	50	75	125
12. Кладовая чистого белья . . . . .	0,06 м <sup>2</sup> на 1 место в зданиях круглогодичного и летнего использования		
13. Кладовая грязного белья . . . . .	0,02 м <sup>2</sup> на 1 место при вместимости до 1000 мест и 0,015 м <sup>2</sup> на 1 место при вместимости более 1000 мест		
15. Уборные с умывальниками в шлюзах . . . . .	10	10	15
16. Инструкторская . . . . .	14	14	14
17. Кладовая спасательного инвентаря . . . . .	8	8	8

«3. В вестибюльной группе помещений туристских баз круглогодичного действия при наличии соответствующих обоснований (месторасположение баз и др.) допускается предусматривать дополнительную площадь для торговли газетами и журналами, сувенирами, табачными изделиями» и др. при соответствующем увеличении общей площади помещений вестибюльной группы, но не более чем на 30%.

4. При размещении туристских баз в городах и других населенных пунктах, имеющих лечебно-профилактические учреждения (или в непосредственной близости от этих пунктов), следует, независимо от вместимости туристской базы, вместо медицинского пункта предусматривать только кабинет врача — процедурную площадью 12 м<sup>2</sup>.

5. Постирочную, кладовую чистого белья и кладовую грязного белья допускается размещать в группе спальных помещений».

П. 3.10 дополнен примечанием:

«Примечание. В туристских приютах, расположенных на труднодоступных площадках, вместимость спальных комнат не ограничивается».

Табл. 4 п. 3.11 дополнена примечаниями 6—8:

6. В туристских приютах площадь спальных помещений следует принимать не более 2,7 м<sup>2</sup> на 1 место.

7. В туристских базах с централизованными пунктами проката помещения для спортивного инвентаря в спальных корпусах не предусматривается.

8. В случаях, когда в спальных комнатах туристских баз и туристских приютов не устраиваются умывальники, следует предусматривать устройство умывальных комнат (раздельно для мужчин и женщин) из расчета 1 умывальник на 5 человек — для туристских баз и на 10 человек — для туристских приютов (располагаемых поэтажно)».

П. 3.14 дополнен примечанием:

«Примечание. На туристских базах и в туристских приютах допускается устройство спальных комнат без умывальников и санитарных узлов при комнатах».

Табл. 5 п. 3.15 дополнена примечаниями 7 и 8:

«7. На туристских базах допускается устраивать буфет-бар площадью до 30 м<sup>2</sup>.

8. На туристских базах допускается предусматривать увеличение площади помещений столовой для обслуживания отдыхающих, не пользующихся ночлетом на турбазе. Общее количество посадочных мест и площадь помещений столовой определяются расчетом и технико-экономическим обоснованием».

В табл. 5 п. 3.15 сноска изложена в редакции:

«\* В пансионатах и на туристских базах допускается проектирование столовых, обслуживаемых официантами».

В позиции 10 табл. 8 п. 3.16 нормы площади комнат для игр на туристских базах круглогодичного действия принимать для баз на 200 мест — 40 м<sup>2</sup>, на 300 мест — 50 м<sup>2</sup>, на 500 мест — 60 м<sup>2</sup>.

В табл. 8 п. 3.16 графа «Туристские базы» дополнена позициям 13, 14, 15, 16 (см. табл. 8).

Примечание 2 к табл. 8 п. 3.16 изложено в редакции:

«2. На туристских базах круглогодичного действия

Наименование помещений	Площади помещений в м <sup>2</sup> при вместимости учреждений отдыха		
	туристские базы (мест)		
	200	300	500
Пункты проката (отапливаемые)			
13. Пункт проката туристского снаряжения и инвентаря:			
а) помещение для выдачи . . . . .	20	30	40
б) помещение для хранения . . . . .	30	48	80
в) сушилка . . . . .	10	15	25
г) ремонтная мастерская . . . . .	12	12	12
14. Пункт проката лыж:			
а) помещение для выдачи . . . . .	20	30	50
б) помещение для хранения . . . . .	40	60	100
в) ремонтная мастерская . . . . .	14	14	14
15. Пункт проката велосипедов . . . . .			
16. Пункт проката лодок . . . . .			
	} Нормы площади обосновываются расчетом, исходя из количества велосипедов и лодок		

допускается предусматривать устройство: зрительного зала с эстрадой общей площадью 140 м<sup>2</sup> для турбазы на 200 мест, 180 м<sup>2</sup> — на 300 мест и 240 м<sup>2</sup> — на 500 мест; фойе — кулуаров площадью до 60 м<sup>2</sup>; киноаппаратной — площадью 20 м<sup>2</sup> и комнаты для артистов — площадью 10 м<sup>2</sup>.

На туристских базах рекомендуется предусматривать устройство универсальных залов для столовых и культурно-массового обслуживания туристов; в этом случае при объединенном зале должны быть запроектированы эстрада площадью до 30 м<sup>2</sup> и киноаппаратная площадью 20 м<sup>2</sup>».

Табл. 8 п. 3.16 дополнена примечаниями 3—5:

«3. При смежном расположении пунктов проката туристского снаряжения и инвентаря, пункта проката лыж помещения для их выдачи следует объединять; в этом случае площади пунктов проката принимаются по позиции 14 настоящей таблицы.

4. Пункты проката лыж, лодок и велосипедов предусматриваются в зависимости от местных условий.

5. Мастерскую для ремонта лыж допускается объединять со столярной мастерской в составе группы хозяйственных помещений».

Графа «Туристские базы» приложения 1 к главе СНиП дополнена пунктами:

Наименование площадок	Туристские базы (мест)		
	200	300	500
9. Площадка для бадминтона . . . . .	1	1	1
10. Площадка для тренировочных занятий по технике туризма . . . . .	1	1	1
11. Площадка для костра . . . . .	1	1	1
12. Танцевальная площадка (летняя) . . . . .	1	1	1

Приложение 1 дополнено примечаниями «в», «г» и «д»:

«в) для туристской базы площадь помещений пункта проката лыж следует принимать согласно требованию позиции 14 табл. 8;

г) площадки для игр и физической культуры следует предусматривать в пределах общей площади участков туристских баз;

д) площадки для настольного тенниса допускается предусматривать под навесами».