ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-II.I2.88

Топливозаправочный пункт для пожарных депо емкостью I0 м3

АЛЬБОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-II.I2.88

Топливозаправочный пункт для пожарных депо емкостью I0 м3

АЛЬБОМ III

Состав проекта:

АЛЬБОМ I - Технологические решения. Архитектурно-строительные решения. Силовое электрооборудование

АЛЬБОМ II - Нестандартизированное оборудование

АЛЬБОМ III - Сметная документация

АЛЬБОМ IУ - Ведомость потребности в материалах

Разработан
Учреждением ИГ-548
Главный инженер В.Г.Васильев
Главный инженер проекта С.П.Кудрявцев

Утвержден МВД СССР
Протокол отдела экспертизы проектов и смет ФПУ МВД СССР от 26.05.88 №39-88
Введен в действие Учреждением ИГ-548
Приказ от 09.06.88 №I85

СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ

АВС-ЗЕС РЕДАКЦИЯ 6.2

Указанные в смете обоснования имеют значения:

С I2I-I5, где:	С-индекс строительного ценника I-номер ценника 2-номер части I-номер раздела внутри этой части I5-позиция ценника
С I47-I7, где:	- арматура для сборного железобетона из таблицы прейскуранта 06-08
С 3I0-3, где:	3I0- сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства, часть I, автомобильные перевозки 3- Расстояние перевозки в км
608-II2I, где:	608 - прейскурант 06-08 II2I-позиция прейскуранта
Е II-22, где:	Е-индекс ЕРЕР II-номер сборника ЕРЕР 22-позиция
Ц 8-226, где:	Ц-индекс монтажного ценника 8-номер ценника 226-позиция

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	I
2	I	Объектная смета	3
		Локальные сметы	
3	I	Общестроительные работы	5
4	2	Электросиловое оборудование	9
5	3	Приобретение и монтаж оборудования	I4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы типового проекта топливозаправочного пункта для пожарных депо емк.I0м3 составлены к рабочей документации в соответствии с действующей Инструкцией Госстроя СССР СН 227-82 по типовому проектированию в ценах и нормах I984г. на основании следующих источников:

I. Сборников ЕРЕР-84, привязанных к условиям строительства Московской области.

2. Сборников ЕРЕР Госстроя СССР к дополнений к ЕРЕР-84, СНиП IУ-6-82.

3. Сборников-расценок на монтаж оборудования, СНиП IУ-6-82.

4. Действующих прейскурантов на оборудование, введенных в действие с I.0I.82г. и сборников дополнений к ним.

Накладные расходы учтены в размерах:

- на общестроительные работы I6,5%,
- на монтаж металлконструкций 8,6%,

Плановые накопления учтены в размере 8%.

Сметная стоимость - 3,20 тыс.руб.

в том числе СМР - I,8 тыс.руб.

Составил Павлова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	3	Приобретение и монтаж оборудования	0,08	0,36	I,32		I,76	0,I0	0,02				
		Итого	I,34	0,53	I,33		3,20	0,30	0,07		пункт	I	3,20

/Директор Д.А.Вьюшин

Гл.инженер проекта С.П.Кудрявцев

Начальник отдела смет Г.Б.Абрамов

Составил: ст.инженер В.Д.Павлова

Проверил: рук.группы Е.А.Высокосова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

к типовому проекту на топливозаправочный пункт для пожарных депо емк.I0м3

Сметная стоимость 3,20 тыс.руб.

Стоимость на расчетную единицу
- I пункт - 3,20 тыс.руб.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж работ	оборуд.	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	ед. изм.	кол-во един.	стоим. един. измер. в тыс. руб.
								основ. з/пл.	экспл. машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	I,I6	-	-	-	I,I6	0,I5	0,04				
2	2	Электросиловое оборудование	0,I0	0,I7	0,0I		0,28	0,05	0,0I				

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-6-II.I2.88.(3). ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО ЕМК.10М3 (Т НАР.=-20ГРАД, И -30 ГРАД.)

ОСНОВАНИЕ: АС1-АС3,АСИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,161 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 232 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,150 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 10,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 116,10 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,02	150,82	144,29	3	-	3	13,20	-
	Т.Ч.П.1.11	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И		---	---			---	---	---
		КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		6,53	57,20			1	82,37	2
	ТАБЛ.3П.3	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
2	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,04	178,21	170,30	7	-	7	15,50	1
	Т.Ч.П.1.11	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	67,54			3	97,26	4
	ТАБЛ.3П.3	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
3	Е1-960	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,25	89,40	-	22	22	-	184,80	46
	СТР.25	100М3		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.3.67			89,40	-			-	-	-
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	67,89	0,29	-	20	4	-	0,89	6
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
5	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,04	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
	Т.Ч.П.1.11	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			-	5,49	-
	ТАБЛ.3П.5	1000М3								
6	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,05	38,15	38,15	2	-	2	-	-
	Т.Ч.П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
		КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	12,76			1	18,37	1
	ТАБЛ.3П.5	ГРУНТ 2 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ								
	Т.Ч.П.3.48	ОТВАЛ								
		1000М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-238 Т.Ч.П.1.11 ТАБЛ.3П.5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1СМ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,05	35,53 - -	35,52 11,86	2	-	2 1	- 17,08	- 1
8	Е1-231 Т.Ч.П.1.11 ТАБЛ.3П.5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА 1000М3	0,05	44,88 - -	44,87 15,01	2	-	2 1	- 21,61	- 1
9	Е1-238 Т.Ч.П.1.11 ТАБЛ.3П.5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1СМ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,05	35,33 - -	35,52 11,86	2	-	2 1	- 17,08	- 1
10	Е1-257 Т.Ч.П.1.11 ТАБЛ.3П.5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,04	28,79 - -	28,79 6,92	1	-	1 -	- 9,96	- -
11	Е1-268 Т.Ч.П.1.11 ТАБЛ.3П.5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,04	11,88 - -	11,88 3,97	1	-	- -	- 5,72	- -
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,09	46,00 46,00	- -	4	4	- -	99,30 -	9 -
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,38	9,69 6,20	3,49 2,29	4	2	1 1	11,20 3,30	4 1
14	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ТОЛЩ.500ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ М3	12,20	10,40 1,62	- -	127	20	- -	3,00 -	37 -
15	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЦЕБНЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ФОМ1 ТОЛЩ.40ММ 100М2	0,01	43,30 3,57	0,99 0,30	1	-	- -	7,19 0,39	- -
16	Е6-33	-ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФОМ1 ИЗ БЕТОНА М-150 М3	0,52	9,52 2,41	1,21 0,36	5	1	- -	4,46 0,46	2 -
17	СЦ.П.1-16	-БЕТОН М-150 М3	0,53	27,20 -	- -	14	-	- -	- -	- -
18	С124-43	-СТАЛЬ КЛАССА ВР-1 Т	0,02	392,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
19	Е6-185	-ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПМ1 ИЗ БЕТОНА М-150 М3	1,02	16,80 4,61	0,80 0,25	17	3	1 -	8,46 0,32	9 -
20	СЦ.П.1-25	-БЕТОН М-150 М3	1,04	28,20 -	- -	29	-	- -	- -	- -
21	С124-12	-СТАЛЬ КЛАССА А-1	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-

ТП 503-6-II.I2.88.(3).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
22	Е7-354	-УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ	1,28	36,60	11,60	47	17	15	22,40	29
		М3		13,10	3,96			5	5,11	7
23	Сц.п.8,522	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ Л19Д-15 БЕТОНА М-200 М3	1,28	71,26	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,67	25,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Е7-199	-УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ СБОРНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ШТ	2,00	0,52	0,23	1	1	-	0,45	1
				0,25	0,08			-	0,10	-
28	Сц.п.8,503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ П8Д-8 БЕТОНА М-200 М3	0,18	59,16	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Т	0,01	362,00	8,28	4	1	-	141,00	1
				92,00	2,40			-	3,10	-
33	Е10-109	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ М2	5,33	1,34	0,13	7	4	-	1,29	7
				0,69	0,04			-	0,05	-
34	С122-271	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ Щ1 И Щ2, УТЕПЛЕННЫХ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ М2	5,33	32,90	-	175	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	Е10-208	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЩИТОВ 10М2	1,07	8,00	0,03	9	1	-	1,00	1
				0,53	0,01			-	0,01	-
36	С111-394	-РУЧКА-СКОБА РС ШТ	2,00	0,92	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С111-397	-ПЕТЛИ ПН1-130 ШТ	4,00	0,17	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	Е8-27	-ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ЗЕМЛЕЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,14	90,00	1,50	12	3	-	33,60	5
				19,50	0,45			-	0,58	-

ТП 503-6-II.12.88.(3).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
		100М2								
39	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩ.200ММ ПОД ПЛОЩАДКУ	3,63	10,40	-	38	6	-	3,00	11
				1,62	-			-	-	-
		М3								
40	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,18	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
41	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.100ММ	1,81	29,30	-	53	3	-	2,90	5
		М3		1,62	-			-	-	-
42	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ТОЛЩ.30ММ	0,18	123,00	1,74	22	4	-	40,20	7
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
43	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКИ ДО ТОЛЩ.20ММ -	0,18	31,60	0,56-	6		- -	1,06	-
		100М2		1,18	0,16			- -	0,21	-
44	Е27-75	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	0,29	508,00	0,71	147	12	-	74,00	21
		100М		40,10	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			926	111	36		203
			РУБ.					14		18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	926	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	60	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	125	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	200	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 16,5%	РУБ.	150	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	25	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 %	РУБ.	85	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1161	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	232
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	150	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1161	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	232
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	150	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Г.Б.АБРАМОВ

СОСТАВИЛ Т.Е.КРАСНОВА

ПРОВЕРИЛ Е.А.ВЫСОКОСОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 8132

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ -503-6-II.I2.88.(3). ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ПОЖАРНО ЕМК.10М3

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,277 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,096 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 91 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,048 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-9263Т4-В ТУ 16-526.201-75 шт	2,00	7,30 / -	- / -	15	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ шт	2,00	3,91 / 1,55	0,09 / 0,02	8	3	- / -	2,00 / 0,03	- / -
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100шт	0,02	278,00 / 57,60	58,40 / 18,20	6	1	1 / -	103,00 / 23,48	2 / -
4	Ц8-400-1	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ НА СКОБАХ,ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ 100М	-	60,80 / 23,40	22,80 / 8,40	-	-	- / -	41,00 / 10,84	- / -
5	Ц8-409-1	-ЗАТЯНУТЬ ПЕРВЫЙ ПРОВОД В ОПОРЕ 100М	0,10	4,88 / 2,36	2,33 / 0,71	1	-	- / -	4,00 / 2,92	- / -
6	Ц8-409-11	-ТО ЖЕ,КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,10	1,21	-	1	-	-	2,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
				1,14	-			-	-	-
7	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,12	43,80	8,70	4	2	1	41,20	4
				22,30	2,23			-	2,88	-
		100М								
8	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,22	19,30	0,70	4	1	-	9,00	2
				4,60	0,12			-	0,13	-
		10ШТ								
9	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,62	12,00	2,40	6	2	-	6,00	4
				3,10	0,10			-	0,13	-
		10ШТ								
10	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,60	27,00	0,90	16	4	-	12,00	7
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
11	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,15	51,00	1,60	8	2	-	26,00	4
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е33-252	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ МОЛНИЕОТВОДОВ И ТРОССОСТОЕК МАССОЙ ДО 0,2Т	0,21	79,20	50,35	1	-	-	47,00	-
				28,40	17,60			-	22,70	-
		Т								
13	Е33-443	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ ДО 1КВ СДНОСТОЕЧНЫХ	2,00	4,66	2,51	9	4	5	3,50	7
				2,00	0,70			1	0,90	2
		ОПОРА								
14	ЦЕННИК М/МСТР,88	-ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ТИПА СЧС-0,8-10	1,00	39,30	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,19	88,88	-	17	17	-	184,00	35
				88,88	-			-	-	-
		100М3								
16	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,19	46,00	-	9	9	-	99,30	19
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
17	С153-48	-СВЕТИЛЬНИК С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ С СЕТКОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ВЗГ-200АМ	2,00	22,80	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С153-287	-ЛАМПЫ Г220-230-300	0,20	1,86	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 662В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ КМ	-	248,30 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
20	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 КМ	0,03	22,00 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
21	С152-392	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5=ПРГН ГОСТ 20520-80 КМ	0,005	48,90 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
22	С113-53	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5 М	5,00	3,94 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
23	С113-54	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5 М	5,00	1,18 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
24	С113-55	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4 М	5,00	1,65 - -	- - -	8	-	- - -	- - -	- - -
25	С113-56	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	5,00	1,94 - -	- - -	10	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С113-113	М -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	0,10	2,52 -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	С113-114	10ШТ -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-50	0,10	4,59 -	- -	1	-	- -	- -	- -
28	С113-115	10ШТ -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-65	0,10	5,93 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	С113-116	10ШТ -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-80	0,10	7,38 -	- -	1	-	- -	- -	- -
30	С113-122	10ШТ -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-40	0,10	1,15 -	- -	1	-	- -	- -	- -
31	С113-123	10ШТ -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-50	0,10	2,09 -	- -	1	-	- -	- -	- -
32	С113-124	10ШТ -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-65	0,10	2,52 -	- -	1	-	- -	- -	- -
33	С113-125	10ШТ -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-80	0,10	3,07 -	- -	1	-	- -	- -	- -

ТП-503-6-II.12.88.(3).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			229	45	7		88
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -31%	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - 32%	РУБ.			-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -8%	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - 44%	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -16,5%	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -8%	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - 44%	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			277	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Г.Б.АБРАМОВ

СОСТАВИЛ Г.Ф.ПРОНИНА

ПРОВЕРИЛ Л.А.МАКОВЕЦ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ - 503-6-II.I2.88.(3). ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО

ОСНОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,757 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,176 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 160 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	240101-2-5 10	-КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ 1КЗР-5Р-С,5-1 ШТ	2,00	290,00	-	580	-	-	-	-
2	Ц7-281-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	25,60	3,51	51	28	7	26,00	52
3	С121-2363	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 5 КУБ.М ШТ	2,00	14,10 319,60	1,59 -	639	-	3 -	2,05 -	4 -
4	Ц18-1-3	-МОНТАЖ ШТ	2,00	23,90	3,11	48	28	6	27,00	54
5	2307-50011	-КЛАПАН ПРИЕМНЫЙ КП ШТ	2,00	14,30 30,25	1,44 -	61	-	3 -	1,86 -	4 -
6	Ц12-804-2	-МОНТАЖ ШТ	2,00	3,10	0,31	6	5	1	4,00	8
7	2307-50037	-ДК ЗАМЕРНЫЙ ДЗ-150 ШТ	2,00	2,54 19,03	0,03 -	38	-	- -	0,04 -	- -
8	Ц12-1170-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	3,27	0,29	7	5	1	4,00	8
9	291001-15	-КЛАПАН СОВМЕЩЕННЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СМДК-50 ШТ	2,00	2,64 10,50	0,04 -	21	-	- -	0,05 -	- -
10	Ц12-1172-11	-МОНТАЖ ШТ	2,00	1,59	0,04	3	3	-	2,00	4
11	С121-753А	-ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,16	1,37 424,00	0,01 -	68	-	- -	0,01 -	- -

ТП-503-6-II.I2.88.(3).

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Т		-	-			-	-	-
12	Ц12-1138-3	-МОНТАЖ		4,00	3,84	0,71	15	9	3	3,00	12
			ШТ		2,31	0,04			-	0,05	-
13	С113-19	-ТРУБА ЗАЩИТНАЯ 65,5,5 ГОСТ3262-75		8,00	1,24	-	10	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
14	Ц12-1-2	-МОНТАЖ		8,00	0,61	0,06	5	4	-	1,00	8
			М		0,53	0,02			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1552	82	18		146
			РУБ.						6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1219	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				25	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				38	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				15	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1319	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				129	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	44	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				358	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	176	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				1757	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	176	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	101	-		-

НАЧ.ОТДЕЛА Г.Б.АБРАМОВ

СОСТАВИЛ СЕБИНА Т.Н.

ПРОВЕРИЛ ДЕКСТЕР И.И.

Типовой проект-503-6-II.I2.88.(3).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Т.Н.* 2)

```
737   1   0208149' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 10,0' Н3*
738   2   0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО ЕМК.10М3 (Т НАР.=-20ГРАД. И -30ГРАД.)'
                 РП' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС1-АС3,АСИ' *
739   3   Н10=16,5*
740   4   Н34=1,44*
741   5   Х(3,4+0,5,2,81).2,81,6,2=Ф1*
742   6   Х(2,4.2,56)+(3,4,3,56):2.0,5,2=Ф2*
743   7   Х2,60.2,85,0,85.2=Ф3*
744   8   Х2,65.0,6.0,85,2=Ф4*
745   9   Х1,5.2,16.0,75,2=Ф5*
746   10  Х*1,0,3=Ф6*
747   11  Х*1+*3=Ф7*
748   12  Х*7+*2-*4-*5-10.2=Ф8*
749   13  Х*8,0,2=Ф9*
750   14  Х*8-*9=Ф10*
751   15  Х(1,5.2+2,16,2).0,8.2+(2,65,2+0,6,2).0,85=Ф11*
752   16  Х3,82.3+3,14.1,5,1,5-2,65,0,6=Ф12*
753   17  Е1-56 Т.Ч.П.1.11 ТА50.3П.3(А3,1,15)(А3+2,62)(А4.1,1)' Ф8-Ф6*
754   18  Е1-175 Т.Ч.П,1.11 ТА50.3П.3(А3.1,15)(А3+3,07)(А4.1,1)' 20,2+Ф2+Ф4+Ф3*
755   19  Е1-960 СТР.25 Т.Ч.П.3.67(А5.1,2)(Р1,1,2)' Ф6' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
756   20  С312-1' (Ф2+Ф4+Ф5+20).1,8' 0,29*
757   21  Е1-195 Т.Ч.П.1.11 ТА50.3П.5(А3.1,1)(А3+0,13)(А4.1,05)' Ф2+Ф4+Ф5+20*
758   22  Е1-231 Т.Ч.П.1,11 ТА50.3П.5 Т.Ч.П.3.48(А3.1,1)(А3+0,715)(А4,1,05)(А3.0,85)(А4.0,05)' Ф8' ' + ЗО ВРЕМЕННЫЙ О
                 ТВАЛ*
759   23  Е1-238 Т.Ч.П.1.11 ТА50.3П.5(А3.1,1)(А3+0,565)(А4.1,05)' Ф8*
760   24  Е1-231 Т.Ч.П.1.11ТА50.3П.5(А3.1,1)(А3+0,715)(А4.1,05)' Ф8' ' + ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА*
761   25  Е1-238 Т.Ч.П,1.11 ТА50.3П.5(А3.1,1)(А3+0,565)(А4.1,05)' Ф8*
762   26  Е1-257 Т.Ч.П,1,11 ТА50.3П.5(А3.1,1)(А3+0,33)(А4.1,05)' Ф10*
763   27  Е1-268 Т.Ч.П,1.11 ТА50.3П.5(А3.1,1)(А3+0,19)(А4,1,05)' Ф10*
764   28  Е1-968' Ф9*
765   29  Е1-1184' Ф10*
766   30  Н34=1,29*
767   31  Е11-3(А1=10,4)' Ф2' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ТОЛЩ.500ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
768   32  Е11-2(А1=43,3)' 0,85.2,8.2' ' + ПОД ФУНДАМЕНТЫ ФОМ1 ТОЛЩ.40ММ*
769   33  Е6-33' 0,26.2' ' ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФОМ1 ИЗ БЕТОНА М-150*
770   34  СТЦ,П.1-16(=1)' 0,52.1,015' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
771   35  СТ124-43(=1)' 8,4.2.0,021' 392' СТАЛЬ КЛАССА ВР-1' Т*
772   36  Е6-185' 0,51,2' ' ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПМ1 ИЗ БЕТОНА М-150*
773   37  СТЦ,П.1-28(=1)' 1,02.1,015' 28,2' БЕТОН М-150' М3*
774   38  С124-10' 9,2,2,0,001' ' СТАЛЬ КЛАССА А-1*
775   39  Е7-354' 0,32.4' ' УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ*
776   40  СТЦ,П.8,522(=1)' 1,28' 72,9-0,82.2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ Л19Д-15 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
777   41  С147-1' 2,4' 22,9*
778   42  С147-8' 16,7.4' 25*
779   43  С147-15' 1,5,4' 32,10*
780   44  Е7-199(А1=0,52)' 2' ' УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СБОРНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ*
781   45  СТЦ,П,8,563(=1)' 0,09.2' 60,8-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ПВД-8 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
782   46  С147-1' 0,3.2' 22,9*
783   47  С147-8' 4,1.2' 25*
784   48  С147-15' 0,5,2' 32,10*
785   49  Е7-285' 0,22.24.0,001' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
786   50  Е10-109' 3,06+2,27' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ*
787   51  С122-271' 5,33' ' СТОИМОСТЬ ЩИТОВ №1 И №2 УТЕПЛЕННЫХ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВК
                 ОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
788   52  Е10-208' 5,33.2' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЩИТОВ*
789   53  С11-394' 2' ' РУЧКА-СКОБА РС*
```

Типовой проект-503-6-II.I2.88.(3).

```
790   54   С111-397' 4' ' ПЕТЛИ ПН1-130*
791   55   Е8-27' Ф11' ' ОБЧАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ЗЕМЛЕЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
792   56   Е11-3(А1=10,4)' Ф12.0,2' ' + ТОЛЩ.200ММ ПОД ПЛОЩАДКУ*
793   57   Е11-2(А1=43,3)' Ф12*
794   58   Е11-11(А1=29,3)' Ф12.0,1' ' + ТОЛЩ.100ММ*
795   59   Е11-67(А1=123)' Ф12' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ТОЛЩ.30ММ*
796   60   Е11-68(А1=15,8)(А1,2)(ВЛ)' Ф12' ' ИСКЛОЧАЕТСЯ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКИ ДО ТОЛЩ.20ММ*
797   61   Е27-75(А1=528)' 29' ' УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ*
798   62   КГ.5.АБРАМОВ' Т Е.КРАСНОВА' Е.А.ВЫСОХОСОВА' *
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Л.Ч.= 2)

```
43    1    3008132' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
44    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ПОЖДЕПО ЕМК,10М3' ' ' ' ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ'
                 ' *
45    3    Н15=32' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2*
46    4    П2#ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ#*
47    5    1504-18158' 2*
48    6    Ц8-529-10' 2*
49    7    Ц8-594-1' 2*
50    8    Ц8-400-1' ' ' КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ НА СКОБАХ,ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ*
51    9    Ц8-409-1' 10' ' ЗАТЯНУТЬ ПЕРВЫЙ ПРОВОД В ОГОРЕ*
52   10    Ц8-409-11' 10' ' ТО ЖЕ,КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
53   11    Ц8-406-7' 10*
54   12    Ц8-471-1' 2*
55   13    Ц8-471-3' 6*
56   14    Ц8-472-2' 60*
57   15    Ц8-472-8' 15*
58   16    Н12=16,5*
59   17    П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
60   18    Е33-252' 2,213*
61   19    Е33-443' 2*
62   20    ТЦЕННИК Р/КСТР,88(=1)' 1' 39,3' ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ТИПА СЦС-0,8-10' ШТ*
63   21    Е1-936(А1,0,8)(А1,1,1)' 19*
64   22    Е1-968' 19*
65   23    П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
66   24    С153-48' 2*
67   25    С153-287' 2*
68   26    С151-1091(А1,1,3)' ' ' + ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ*
69   27    С152-166' 0,025*
70   28    С152-392' 0,005*
71   29    С113-53(=13)' 5' 0,94*
72   30    С113-54(=13)' 5' 1,18*
73   31    С113-55(=13)' 5' 1,65*
74   32    С113-56(=13)' 5' 1,94*
75   33    С113-113(=13)' 1' 1,74,1,45*
76   34    С113-114(=13)' 1' 3,37,1,45*
77   35    С113-115(=13)' 1' 4,09,1,45*
78   36    С113-116(=13)' 1' 5,09,1,45*
79   37    С113-122(=13)' 1' 0,79,1,45*
80   38    С113-123(=13)' 1' 1,44,1,45*
81   39    С113-124(=13)' 1' 1,74,1,45*
82   40    С113-125(=13)' 1' 2,12,1,45*
83   41    К' Г,Ф,ПРОНИНА' '
```

Типовой проект -503-6-II.I2.88.(3).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Ч.= 5)

```
118     1     36939' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
119     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ТОПЛИВОЗАГРАВОЧНЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО' П' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВ
                 АНИЯ' ' *
120     3     Н15-32' Н23=2' =1' =3' 127=1,2' =0,7*
121     4     Т240101-2-510(=14)' 2' 290' КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ 1КЗР-50-0,5-1' ШТ*
122     5     И7-281-1' 2' ' МОНТАЖ*
123     6     СТ121-2363(=14)' 2' 432,0,74' РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 5 КУБ,М' ШТ*
124     7     И18-1-3' 2' ' МОНТАЖ*
125     8     Т2307-50011(=13)' 2' 27,5,1,1' КЛАПАН ПРИЕМНЫЙ КП' ШТ*
126     9     И12-804-2' 2' ' МОНТАЖ*
127    10     Т2307-50037(=13)' 2' 17,3,1,1' ЛК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-150' ШТ*
128    11     Н12-1170-1' 2' ' МОНТАЖ*
129    12     Т291001-15(=13)' 2' 12,5' КЛАПАН СОВМЕЩЕННЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СНДК-50' ШТ*
130    13     И12-1172-11' 2' ' МОНТАЖ*
131    14     СТ121-753А(=2)' 0,12*0,04' 424' ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА' Т*
132    15     И12-1138-3' 4' ' МОНТАЖ*
133    16     СТ113-19(=13)' 8' 1,24' ТРУБА ЗАЩИТНАЯ 65,5,5 ГОСТ3262-75' М*
134    17     И12-1-2' 8' ' МОНТАЖ*
135    18     К' СЕЬИНА' ДЕКСТЕР' *
```