

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Сибирский научно-исследовательский институт метрологии
(СНИИМ)

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора СНИИМ

_____ В. Я. Присяжих

" 26 " 03 1987г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений. Весы бытовые. Методика поверки

МН 1714-87

Новосибирск
1987

РАЗРАБОТАНЫ СНИИМ

Исполнители: БЛАЕР Н.П. (руководитель темы)
Ганскова Г.К.

УТВЕРЖДЕНЫ СНИИМ 1987г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ГСИ. ВЕСЫ БЫТОВЫЕ**Методика поверки****МИ**

Взамен

МИ 468-84

МИ 699-85

МИ 738-85

МИ 1334-86

МИ 922-85

ГОСТ 8.453-82

в части ручных
бесаменовВведен в действие
с 01.07.87

Настоящие методические указания распространяются на все бытовые весы, предназначенные для измерения массы людей и различных грузов в домашних условиях, и устанавливают методику их первичной поверки.

I. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

I.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки, указаные в таблице.

Таблица

Наименование операции	Номера пунктов МИ	Наименование средств поверки и НТД на их технические требования
Внешний осмотр	3.1	
Опробование	3.2	
Определение метрологических параметров:	3.3	
определение непостоянства показаний неизменной нагрузки единиц весов	3.3.1	Вспомогательные приспособления в соответствии с на весы конкретного типа

Наименование операции	Номера пунктов МИ	Наименование средств поверки и НТД на их технические требования
определение погрешности нагруженных весов	3.3.2	Гиры по ГОСТ 7328-82. Вспомогательные приспособления в соответствии с НТД на весы конкретного типа.
определение чувствительности весов	3.3.3	То же
определение независимости показаний от расположения груза на грузоприемной площадке	3.3.4	-"

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки должны соблюдаться рабочие условия применения в соответствии с НТД на весы конкретного типа.

2.2. Электромеханические весы перед проведением поверки должны быть выдержаны при рабочей температуре не менее 1 часа.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:
соответствие качества покрытий, стекла пиферблата,
нанесения шкал и основных обозначений требованиям НТД на весы конкретного типа;

соответствие комплектности и маркировки требованиям НТД на весы конкретного типа.

3.2. Опробование

При опробовании весов проверяют работоспособность отсчетного устройства и регулятора "0".

3.2.1. При опробовании весов с коромысловым указателем проверяют плавность его колебаний и работу передвижных гирь.

При отклонении до упора в верхнее, а затем в нижнее положение, коромысловый указатель должен совершать плавные, посте-

пенно затухающие колебания.

Передвижные гирьки должны перемещаться по шкале свободно при извлечении не меняя своего положения.

3.2.2. При опробовании весов с циферблатным указателем проверяют плавность вращения стрелки (шкалы).

При нажатии рукой усилием не менее 1/4 НПВ на грузоприемную площадку (крок) вращение стрелки (шкалы) должно быть плавным, без затираний.

3.2.3. При опробовании пружинных шкальных весов проверяют плавность перемещения указателя вдоль паза шкалы.

При нажатии рукой усилием не менее 1/4 НПВ на крок перемещение указателя вдоль паза должно быть плавным, без затираний.

3.2.4. При опробовании электромеханических весов проверяют устройство индикации и (при наличии) сигнализации о перегрузках согласно НТД на весы конкретного типа.

3.2.5. Работоспособность регулятора "0" (при его наличии у весов) проверяют его вращением, которое должно быть свободным и плавным.

3.3. Определение метрологических параметров

3.3.1. Непостоянство показаний ненагруженных весов определяют перед определением других метрологических параметров. При определении непостоянства показаний ненагруженных весов нажатием руки их трижды выводят из состояния равновесия. После снятия нагрузки отклонение от "0" не должно превышать предела допускаемой погрешности весов, установленного в НТД на весы конкретного типа.

3.3.2. Погрешность нагруженных весов определяют при нагружении и разгружении нагрузками не менее чем в пяти равномерно распределенных отметках шкалы, включая наименьший и наибольший пределы измерения. Погрешность весов не должна превышать предельно допускаемой погрешности, установленной в НТД на весы конкретного типа.

3.3.3. Чувствительность весов определяют не менее чем при трех значениях нагрузки, включая Н_МПВ и НПВ путем помещения на грузоприемную площадку (крок) или снятия с нее гирь разных по массе цене деления. Это должно вызывать заметное изменение показаний любого отсчетного устройства.

3.3.4. Для весов, имеющих грузоприемную площадку, независимость показаний от расположения груза определяют при нагружении их гирями массой 10% НПВ.

Гиры размещают в центре, а затем по углам грузоприемной площадки. Погрешность каждого из показаний не должна превышать предела допускаемой погрешности весов, установленной в НТД на весы конкретного типа.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Положительные результаты первичной поверки весов оформляют записью в паспорте, заверенной клеймом ведомственной метрологической службы.

4.2. Весы, неудовлетворяющие требованиям настоящих методических указаний, к выпуску и применению не допускаются.