

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-647.94

ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПОДСТАНЦИЯ 110/35/10 кВ
ПО СХЕМЕ 110-4Н С
ТРАНСФОРМАТОРАМИ ДО 16 МВА

АЛЬБОМ I
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Инв. № подл.	Подпись и дата	Цзам. инв. №

Ц00268-01

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-647.94

ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПОДСТАНЦИЯ 110/35/10 кВ
ПО СХЕМЕ 110-4Н С
ТРАНСФОРМАТОРАМИ ДО 16 МВ.А

АЛЬБОМ I

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

- Альбом I. ПЗ. Пояснительная записка
Альбом II. ЭП. Электротехнические чертежи
Альбом III. ЭП.СО. Спецификация оборудования
Альбом IV.КС. Строительные конструкции
КСИ. Строительные изделия
КС.ВМ. Ведомость потребности в материалах
Альбом У. Сметы

Примененные типовые проектные решения
407-3-0634.92 "Закрытые распределительные
устройства 10(6) кВ, совмещенные с ОПУ без
аккумуляторной батареи, в сборном железобетоне"
альбомы I...7.

Поставщик АО институт Севзапэнергосетьпроект

Разработан АО институт
Севзапэнергосетьпроект

Утвержден и введен в
действие департаментом
электроэнергетики Мин-
топэнерго России прото-
колом

от 31.10.94 г.

№ 6

Главный инженер

Главный инженер проекта

Е.И.Баранов

Т.В.Калугина

407-3-647.94

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	Стр.
I. Исходные данные	4
2. Электротехническая часть	5
2.1. Присоединение подстанций к энергосистеме.....	5
2.2. Главная схема электрических соединений и выбор трансформаторов	5
2.3. Расчет токов короткого замыкания	6
2.4. Выбор оборудования	7
2.5. Выбор проводов, шин и кабелей	7
2.6. Основные конструктивные решения	8
2.7. Оперативный ток	I0
2.8. Собственные нужды	II
2.9. Заземляющие реакторы	II
2.I0. Молниезащита и заземление	II
2.II. Электрическое освещение	I2
2.I2. Релейная защита, автоматика, управление	I2
2.I3. Мероприятия по организации охраны ПС	I2
3. Строительная часть	I3
3.1. Генеральный план, горизонтальная планировка и благоустройство	I3
3.2. Строительные решения	I4
3.3. Маслоприемники, маслоотводы и маслосборники..	I6
4. Водопровод и канализация	I6
4.1. Водопровод	I6
4.2. Канализация	I6

Альбом I

Инв. № подл. Подпись и дата
Инв. № подл. Подпись и дата
Инв. № подл. Подпись и дата

407-3-647.94

Стр.

5. Обеспечение взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности	17
6. Охрана окружающей среды	17
7. Указания по применению	18
7.1. Электротехнических чертежей	18
7.2. Строительных чертежей	18

Инв. № подл.	Подпись и дата	Лзам. инв. №

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Типовой проект "Открытая электрическая подстанция II0/35/10 кВ по схеме II0-4Н с трансформаторами до 16 МВ.А" разработан АО "Институт Севзапэнергосетьпроект" на основании перечня проектных работ Минтопэнерго Российской Федерации, выполняемых за счет средств госбюджета в 1994 г.

Необходимость в разработке данного проекта вызвана отсутствием достаточного количества серийных КТПБ заводского изготовления, а также стремлением сократить время на проектирование их из-за отсутствия унификации компоновочных решений по подстанции в целом.

Целью работы является разработка рабочих чертежей для подстанций с трехобмоточными трансформаторами II0/35/10 кВ типа ТДТН мощностью до 16 МВ.А.

Однотрансформаторная ПС проектом не разрабатывается. При необходимости ввода в эксплуатацию трансформаторов очередями производится привязка 2-х трансформаторной ПС с выделением в первую очередь одного, любого, в зависимости от местных условий, трансформатора.

В альбом включены только вновь разработанные чертежи. Примененные из других проектов чертежи электротехнической и строительной части в проекте не приводятся и заказываются в соответствии с перечнями, приведенными в каждом из альбомов проекта.

В типовом проекте разработаны схемы принципиальные электрические подстанции, конструктивно-монтажные, сметы, спецификация оборудования и ведомость потребности в материалах.

Компоновочные, строительные и монтажные решения выполнены для трансформаторов ТДТН-10000/II0-У1 с учетом замены в перспективе на ТДТН-16000/II0-У1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

407-3-647.94 ПЗ

Открытая электрическая подстанция II0/35/10 кВ по схеме II0-4Н с трансформаторами до 16 МВ.А

Стадия	Лист	Листов
РП	I	
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ		
Санкт-Петербург		

Монтажные и планово-предупредительный ремонт трансформаторов предусматривается с использованием автокранов.

Эксплуатация ПС предусматривается без постоянного дежурного персонала с передачей сигналов о неисправности на диспетчерский пункт.

Для обеспечения безопасности обслуживающего и ремонтного персонала на ПС предусматривается устройство внутренних ограждений.

Разделы организации строительства и эксплуатации, борельской транспортировки тяжеловесного оборудования от мест разгрузки и другие общие вопросы в настоящем проекте не рассмотрены и являются элементами индивидуального проектирования конкретных подстанций.

При выполнении проектов конкретных ПС по схеме IIО-4Н следует, в первую очередь, ориентироваться на применение комплектной ПС заводской поставки (КТПБ), а при невозможности этого использовать настоящий типовой проект.

2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Присоединение подстанций к энергосистеме

Рассматриваемые ПС предусматривается присоединять к сетям энергосистем двумя ответвлениями от линий электропередачи с односторонним питанием, а также тупиковыми ВЛ.

2.2. Главные схемы электрических соединений и выбор трансформаторов

Типовой проект разработан для подстанций с 2-х обмоточными трансформаторами для схем: на напряжении IIО кВ - схема IIО-4Н-два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий.

На напряжении 35 кВ - схема 35-9 - одна рабочая, секционированная выключателем, система шин.

На напряжении 10 кВ принята схема 10(6)-I одна секционированная выключателем система шин.

Проектом предусмотрены ЗРУ напряжением 10 кВ.

Число ячеек отходящих линий определено количеством ячеек, предусмотренных типовыми проектами ЗРУ совмещенных с ОПУ и подлежит уточнению по исходным данным Заказчика при конкретном проектировании.

На подстанциях могут быть установлены трансформаторы мощностью 10 МВ.А с заменой в перспективе на следующий по мощности.

Для компенсации емкостных токов в сетях 10 кВ проектом предусматривается установка заземляющих реакторов типа РЗДСОМ-380/ЮУ1. Количество и мощность реакторов уточняется при конкретном проектировании.

2.3. Расчет токов короткого замыкания

Расчет токов короткого замыкания произведен в целях проверки основного оборудования 110,35 и 10 кВ, выбранного по токам нагрузки, и выявления необходимости использования токоограничивающих реакторов на вводах 10 кВ.

Ток КЗ системы 110 кВ при расчете принят равным 25 кА.

Расчеты выполнены для схемы с раздельной работой трансформаторов на стороне 10 кВ и параллельной работой трансформаторов на стороне 35 кВ.

На шинах 10 кВ ТКЗ складывается из составляющих от системы 110 кВ и от подпитки возможных электродвигателей, условно принятой равной 3 кА. Расчет показал, что составляющая Т.К.З. системы не превышает 16,8 кА суммарный ток не превышает 20 кА и, следовательно, реакторы на вводах трансформаторов не требуются.

Расчетные значения токов короткого замыкания указаны на схеме принципиальной электрической, альбом 2, лист ЭП-2.

2.4. Выбор оборудования

Предусмотрено использование оборудования с изоляцией категории А (нормальное исполнение), изготавляемое отечественными заводами для районов с нормальной воздушной средой.

Компоновка подстанции позволяет, в случае необходимости, применить оборудование с усиленной изоляцией с соответствующей корректировкой строительных и электромонтажных чертежей по действующим типовым проектам.

Выбор оборудования произведен по номинальным напряжением и по нагрузкам с учетом допустимых (и возможных) перегрузок с проверкой по токам короткого замыкания.

В ОРУ 110 кВ принята установка ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 и разъединителей РДЗ-110/1000УХЛ1 с приводом ПР-2БУХЛ1.

В ОРУ-35 кВ принята установка ВМУЭ-25Б-25/1250УХЛ1 и разъединителей РАЗ-35/1000УХЛ1 с приводом ПР-2Б.

На стороне 10 кВ принятые выключатели ВКЭ-М1-10, поставляемые промышленностью в комплекте со шкафами внутренней установки серии К-104М.

2.5. Выбор проводов, шин и кабелей

Ошиновка всех элементов РУ 110, 35, 10 кВ выбрана по нагреву с проверкой по токам короткого замыкания.

Ошиновка ОРУ 110, 35 кВ выполнена проводом АС-120/19 и уточняется при привязке проекта по сечению провода ВЛ 110, 35 кВ.

Ошиновка сборных шин 35 кВ и ошиновка вводов РУ 10 кВ выполнены проводом АС-240/32.

В соответствии с расчетами в зависимости от мощности установленных на ПС трансформаторов, характеристики прилегающей сети 10 кВ и возможных уставок защит по времени рекомендуются следующие ориентировочные сечения жил отходящих фидерных кабелей 10 кВ: (при $I'' = 20 \text{ кA}$):

при выдержках времени на вводных выключателях до 1,0 с - минимальное сечение кабелей рекомендуется $3 \times 240 \text{ мм}^2$.

2.6. Основные конструктивные решения

Взаимное расположение сооружений ПС определилось на основании анализа проектных решений по ПС, разработанным АО "Института Севзапэнергосетьпроект" с 1989 по 1993 гг. (паспорта проектов).

Компоновка характеризуется наличием общего автоподъезда к трансформаторам с односторонним въездом на ПС, чем достигается экономия занятой территории по сравнению с ПС; имеющими въезды с двух сторон.

ОРУ 110 кВ принято без учета возможности расширения.

Все узлы и элементы: ОРУ-110,35 кВ, ЗРУ совмещенное с ОПУ, установка трансформаторов СН, заземляющих реакторов - приняты по типовым проектам.

ОРУ 110 кВ

ОРУ 110 кВ принято без возможности расширения в соответствии с типовыми материалами для проектирования 407-03-539.90 "Открытые распределительные устройства 110 кВ на унифицированных конструкциях".

Все оборудование 110 кВ устанавливается на железобетонных унифицированных стойках. Установочные чертежи выключателей трансформаторов тока используются без изменения по типовым материалам для проектирования 407-03-539.90, установочные чертежи разъединителей 110 кВ и гирлянд изоляторов приводятся в данном проекте.

Прокладка кабелей по ОРУ 110 кВ принята в железобетонных лотках и частично в земле.

ОРУ 35 кВ

ОРУ 35 кВ принято по схеме 35-9, с возможностью расширения, в соответствии с типовыми материалами для проектирования 407-03-567.90 "Открытые распределительные устройства 35 кВ на унифицированных конструкциях".

Оборудование 35 кВ устанавливается на железобетонных стойках. Установочные чертежи выключателей, трансформаторов тока и напряжения используются без изменения по типовым материалам для проектирования 407-03-567.90.

Установочные чертежи трехполюсных разъединителей 35 кВ и гирлянд изоляторов приводятся в данном проекте. Прокладка кабелей по ОРУ 35 кВ принята в железобетонных лотках и частично в земле.

Установка трансформаторов IIО/35/IO кВ

Проектом предусмотрена установка трансформаторов вдоль фронта внутримощадочной автомобильной дороги с твердым покрытием с устройством перехода гибкой ошиновкой над проездом.

Рядом с трансформаторами расположены площадки, обеспечивающие использование автокранов для монтажа и проводимых во время эксплуатации работ по планово-предупредительным ремонтам трансформаторов.

Подъездная автомобильная дорога выполняется с тупиковым въездом на ПС.

В данном проекте разработаны установочные чертежи трансформаторов IIО кВ с учетом автокранового монтажа и технической информации завода-изготовителя (ТЭЗ) (альбом 2 лист ЭП-14, 15).

РУ IO кВ

На подстанции РУ IO кВ выполнено:

с шкафами внутренней установки типа К-104М.

В проекте рассматривается использование ЗРУ совмещенное с ОРУ по типовым проектным решениям 407-3-0634.92 "Закрытые распределительные устройства IIО(6) кВ, совмещенные с ОРУ без аккумуляторной батареи, в сборном железобетоне.

Для вывода кабельных линий предусмотрен их организационный вывод из кабельных каналов ЗРУ.

ОРУ

ОРУ предназначено для размещения в нем панелей управления, защиты и автоматики, панелей собственных нужд переменного тока, выпрямительных устройств, щитков освещения, отопления и подогрева,

407-3-647.94 ПЗ

Лист

6

а также для местонахождения оперативного и дежурного персонала при выписке нарядов на производство текущих и планово-предупредительных ремонтов. В ОПУ также должны храниться инвентарь и инструмент.

В проекте рассматривается использование ОПУ совмещенное со ЗРУ по типовым проектным решениям 407-3-0634.92.

В ОПУ для работы персонала предусмотрена рабочая комната.

Для размещения аккумуляторов питания устройств связи предусматривается специальное помещение, оборудованное вытяжным устройством.

2.7. Оперативный ток

К цепям оперативного тока ПС относятся:

- а) цепи соленоидов включения выключателей 10 кВ;
- б) цепи соленоидов выключателей 35 кВ;
- в) цепи питания защиты, автоматики, управления, сигнализации в распределительных устройствах всех напряжений.

В проекте принят выпрямленный оперативный ток:

- для включения выключателей 35, 10 кВ типа ВКЭ-10М - для управления, в том числе выключателями 110 кВ, сигнализации, автоматизации и защиты трансформаторов, линий и остальных элементов подстанции.

В качестве источников питания оперативных цепей выпрямленного тока используется трансформаторы напряжения 110 кВ совместно с выпрямительными устройствами типа УКП для включения выключателей ВКЭ-10.

Питание двигателей заводки пружин, выключателей ВМТ-110Б осуществляется от щита переменного тока подстанции.

Питание цепей оперативной блокировки разъединителей осуществляется от шин собственных нужд подстанции через выпрямительный нестабилизированный блок.

Включение выключателей 10 кВ типа ВКЭ-10Н следует осуществлять с помощью УКП-2 (индуктивного накопителя), входящего в комплект устройства УКП.

2.8. Собственные нужды

В типовом проекте принята установка 2-х трансформаторов собственных нужд типа ТМ-1610 мощность которых определена по действующей методике с учетом нормируемых коэффициентов спроса.

2.9. Заземляющие реакторы

Проектом предусмотрена возможность присоединения заземляющих реакторов на каждой из секций шин 10 кВ. Количество, тип и мощность реакторов определяется в конкретном проекте.

Каждый заземляющий реактор 10 кВ присоединяется к шинам через специальный трансформатор. В типовом проекте в качестве образца приняты наиболее вероятные для подобных ПС заземляющие реакторы типа РЗДСОМ-380/10У1 с трансформатором типа ТМ-250/10.

Все присоединения трансформаторов к РУ 10 кВ выполняются кабельными.

2.10. Молниезащита и заземление

Молниезащита выполняется в соответствии с рекомендациями "Руководящих указаний по защите подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молнии и грозовых волн, набегающих с линий электропередачи" и с главой ГУ-2 ПУЭ-86.

Молниезащита ПС осуществляется отдельностоящими молниеводами высотой 27 м.

Молниезащита пролета между порталами ОРУ и концевыми опорами ВЛ 110, 35 кВ выполняется с помощью грозозащитных тросов, для анкеровки которых на линейных порталах ОРУ 110, 35 кВ предусмотрены тросостойки.

В типовом проекте приведен пример выполнения заземления ПС по нормам на допустимое напряжение прикосновения.

Инв. № подл.	Подпись и дата

	лист
407-3-647.94 ПЗ	8

В проекте конкретной подстанции конструкция заземляющего устройства должна уточняться в соответствии с характеристиками грунта и величиной тока однофазного короткого замыкания.

2.II. Электрическое освещение

Освещение открытой части подстанции предусматривается с использованием светильников типа ИО-02-1500-02 У1 установленных на прожекторных площадках молниевыводов на высоте 19 м. При этом обеспечивается нормированная освещенность рабочих мест и поверхностей.

Внешнее освещение ОПУ, ЗРУ 10 кВ выполняется светильниками с использованием ламп накаливания и люминесцентных ламп.

2.I2. Релейная защита, автоматика, управление

Ввиду многообразия схем релейной защиты, автоматики и управления, их разработка не включена в объем рабочих чертежей ПС. При привязке проекта следует пользоваться соответствующими типовыми проектами института "Энергосетьпроект".

2.I3. Мероприятия по организации охраны ПС

Охранные мероприятия на подстанции выполнены в соответствии с нормами технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ, раздел I5, выпущенного институтом Днепросетьпроект в 1993 г.

Наружная ограда ПС выполнена из ж/б конструкций высотой 2,4 м, по верху ограды установлен козырек из 3-х нитей колючей проволоки. Ворота и калитка выполнены металлическими.

Окна ОПУ оборудуются решетками и датчиками контроля разрушения стекла, а входные наружные двери ОПУ и ЗРУ выполняются металлическими с оборудованием дверей охранной блокировкой.

Установка и монтаж датчиков охранной сигнализации ДМК-П2, и прибора охранной сигнализации Марс-І, в комплект которого входят сигнализаторы разрушения стекла М-ІД выполняются в

Исп. № подп.	Подпись и дата	Взам. исп. №

	Лист
407-3-647.94 ПЗ	9

соответствии с типовыми решениями по охранной сигнализации помещений подстанций (I3736тм) разработанными институтом энергосетьпроект в 1990 г.

Для передачи сигнала с устройства "Марс-І" на диспетчерский пункт электросетей используется устройство телемеханики, тип которого уточняется при конкретном проектировании.

3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Генеральный план, горизонтальная планировка и благоустройство

В настоящем проекте дан пример решения чертежей генплана для ПС.

Для подстанции принят пример площадки с уклоном естественного рельефа до 15 %.

Участок строительства ПС свободен от застройки.

При решении вертикальной планировки, учитывая возможность сброса поверхностных вод на окружающую ПС территорию, водоотвод принят открытым способом по спланированной поверхности, с уклоном, близким к естественному.

Основные земляные работы, связанные с планировкой площадки ПС, состоят в снятии растительного слоя и отвозки его в карьер и выполнению планировки с подвозкой недостающего грунта.

Вся свободная от сооружений и дорог территория ПС засевается многолетними травами с внесением местного растительного грунта.

Доставка грузов на площадку ПС производится по подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороге.

Внутриплощадочная автомобильная дорога, обеспечивающая подъезд к силовым трансформаторам и зданию ОПУ принята шириной 4,5 м, с односторонним поперечным профилем.

У маслоприемников силовых трансформаторов предусмотрены площадки для кранового ремонта трансформаторов. Проезд автомашины по ОРУ IIО, 35 кВ, подъезд к ЗРУ-IO кВ, маслосборнику осуществляется по внутриплощадочной автомобильной дороге шириной 3,5 м с

радиусом поворота по оси движения, равным 10 м.

Подъездная автомобильная дорога принята шириной 4,5 м с обочинами по 1,75 м.

Разворот трейлера на территории ПС не предусматривается.

По условиям примыкания к подъездной автодороге в конкретном проекте может быть выполнена организация заезда на площадку ПС с противоположной стороны.

3.2. Строительные решения

Строительная часть проекта ПС 110/35/10 кВ разработана на основании ранее разработанных типовых решений и узлов.

Строительные конструкции подстанции разработаны для следующих условий применения:

- расчетная минимальная температура воздуха до минус 40 °C включительно;

- максимальная нормативная толщина гололедного покрытия проводов ошиновки С=20 мм, что соответствует IУ району по гололеду при повторяемости I раз в 10 лет;

- нормативный скоростной напор ветра по III району при повторяемости I раз в 10 лет для конструкций ОРУ $q = 0,5 \text{ кПа}$, для прочих конструкций при повторяемости I раз в 5 лет

$$q = 0,38 \text{ кПа};$$

- грунты в основаниях непучинистые, имеют следующие нормативные характеристики:

$$\varphi^H = 28^\circ, C^H = 2 \text{ кПа}, E = 14,7 \text{ МПа и } \rho = 1,8 \text{ т/м}^3;$$

- грунтовые воды отсутствуют;
- сейсмичность района строительства не выше 6 баллов по шкале ГОСТ 6249-52.

Применение проекта не предусматривается в районах вечной мерзлоты, а также на площадках, подверженных оползням и карстам.

Конструкции ОРУ выполняются из сборных железобетонных элементов:

Порталы выполняются по серии 3.407.І-І37 из железобетонных призматических стоек ВС с металлическими траверсами решетчатой конструкции.

Отдельностоящие прожекторные мачты приняты по серии 3.407.9-І72 из конических железобетонных центрифугированных стоек СК.

Установка стоек ВС и СК в грунте выполняется в сверленых котлованах с засыпкой пазух крупнозернистым песком или заполнением бетоном. Опоры под оборудование и гибкие связи выполняются из стоек УСО, устанавливаемых в сверленые котлованы.

Конструкции для крепления электротехнического оборудования металлические.

Опоры под оборудование приняты по проектам 3.407.9-І74, 407-03-539.90, 407-03-642.94, гибкие связи по проекту 407-03-625.91.

Фундаменты под трансформаторы приняты по серии 3.407.І-І48.І из сборных железобетонных плит ПФ, уложенных на щебеночном балласте толщиной 25 см.

Уровень головки рельса принят 0,794 м, что позволяет производить накатку и выкатку трансформатора без разборки и бордюра маслоприемника, выполняемого из сборных железобетонных плит типа ПН по серии 3.407.І-І57 вып.І.

Кабельные лотки и каналы – сборные железобетонные по серии 4.407-268.

Здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ), 10 кВ совмещенное с общеподстанционным пунктом управления (ОПУ), приняты по проекту 407-3-0634.92. Размеры здания в плане 6x48 м.

Проектом предусмотрена наружная ограда из железобетонных панелей высотой 2,4 м и внутренняя – сетчатая высотой 1,6 м по серии 3.017-3.

Строительные конструкции ПС выполняются из унифицированных железобетонных изделий по номенклатуре Минтопэнерго и Госстроя РФ.

3.3. Маслоприемники, маслоотводы и маслосборники

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях силовых трансформаторов проектом предусмотрено устройство заглубленных маслоприемников под трансформаторами, рассчитанными на одновременный прием 100 % масла, содержащегося в корпусе трансформатора мощностью до 10 МВ.А;

- устройство подземных маслоотводов Ø 200 мм и устройство маслосборника, предназначенного для приема аварийного сброса масла трансформатора и атмосферной воды выполняется при конкретном проектировании.

4. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

4.1. Водопровод

Разработанные настоящим проектом ПС 110/35/10 кВ обслуживаются, как правило, без постоянного дежурного персонала, в связи с чем устройство водопровода не предусматривается.

При расположении ПС вблизи существующих или проектируемых систем водоснабжения и канализации (до 500 м) при привязке проекта следует предусмотреть ввод водопровода и канализации с обеспечением необходимых разрывов между инж.сетями и сооружениями.

4.2. Канализация

При отсутствии ввода водопровода на ПС при конкретном проектировании предусматривается дворовая уборная.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВНОЙ, ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проект выполнен с соблюдением требований, изложенных в действующих "Указаниях по проектированию противопожарных мероприятий, систем пожаротушения и обнаружения пожара на энергетических объектах".

Подстанции 110 кВ, разработанные в настоящем проекте, относятся согласно п. II.0.31 "Указаний" к III группе, по которой системы стационарного пожаротушения (противопожарный водопровод и водоемы) не проектируются. Для таких ПС предусматривается переносной противопожарный инвентарь, приобретаемый за счет средств, выделяемых на эксплуатацию.

Специальные мероприятия по взрывной и взрывопожарной безопасности проектом не предусматриваются и обеспечиваются эксплуатирующими организациями.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При привязке типового проекта следует отражать в документах мероприятия по охране окружающей среды, в том числе следующие:

– постоянный дежурный персонал на ПС 110/35/10 кВ как правило не находится, поэтому проектом предусматривается выносная уборная и привозная вода для обеспечения минимальных бытовых нужд работающего персонала.

При этих условиях сточные воды не образуются и их отводы обеспечивать не требуется.

Для предотвращения растекания масла при аварии трансформатора предусматривается маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла одного трансформатора.

При привязке в проекте должны быть отражены вопросы защиты окружающей среды.

Марк. № подл.	Подпись и дата	Взам. №

	407-3-647.94 ПЗ	Лист 14
--	-----------------	------------

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7.1. Электротехнических чертежей

По объему использования все материалы, приведенные в работе, могут быть разделены на 3 группы:

- а) чертежи, предназначенные для применения в конкретных проектах без каких-либо изменений и дополнений. К этой группе относятся в основном чертежи установки оборудования, электро-конструкции, а также чертежи планов, разрезов, освещения и др. при совпадении количества и направления линий, а также сечения ошиновки высокого напряжения;
- б) чертежи, требующие уточнения либо дополнения некоторых параметров или типа оборудования. К этой группе относятся чертежи планов разрезов, схем главных и собственных нужд, заземления, кабельные журналы;
- в) чертежи, используемые в качестве образцов при разработке соответствующих чертежей. К этой группе относятся чертежи заземления подстанции, а также чертежи, перечисленные впп. а, б при несовпадении оборудования или материалов, заложенных в проекте.

7.2. Строительных чертежей

В случае соответствия принятых в типовом проекте исходных данных конкретным условиям привязка типового проекта заключается в заполнении блоков и в исключении данных, не относящихся к конкретным условиям.

При несоответствии грунтовых условий при привязке типового проекта рекомендуется выполнить поверочные расчеты закреплений стоек порталов и опор гибких связей, стоек опор для оборудования фундаментов под трансформаторы по действующим методикам.

При необходимости при привязке типового проекта опоры под оборудование могут быть выполнены из свай типа УСВ или стоек УСО, устанавливаемых в фундаментах стаканного типа УБ-1. В этом случае необходимо скорректировать установочные чертежи и сводные спецификации сборных железобетонных изделий и внести изменения в соответствующие чертежи.

Выбор вариантов опор для оборудования, закреплений стоек порталов, фундаментов и анкеров для установки трансформаторов рекомендуется производить на основании существующих типовых решений с учетом возможностей строительных организаций сетевых трестов.

Уч. № подл.	Подпись и дата	Взам. ини. №

407-3-647.94 ПЗ

Лист

16

400268-01

20