



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ВЕЩЕСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ОП-7 И ОП-10**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8433—81

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. И. Савельев, Ю. А. Демидов, Б. В. Емельянов, Э. А. Назарова, Р. А. Паннина

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Член Коллегии В. Ф. Ростунов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 февраля 1981 г. № 968

ВЕЩЕСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ОП-7 и ОП-10

Технические условия


Indirect materials OP-7, OP-10
Specifications

ОКП 24 8382

ГОСТ
8433—81Взамен
ГОСТ 8433—57**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 февраля 1981 г. № 968 срок действия установлен**с 01.01. 1982 г.
до 01.01. 1987 г.**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-10, представляющие собой продукты обработки смесиmono- и диалкилфенолов окисью этилена и применяемые в качестве смачивающих и эмульсирующих поверхностно-активных веществ.

Структурная формула (условная)



где R — алкильный остаток, содержащий 8—12 атомов углерода,
n — равно 7—9 для вещества ОП-7 и 10—12 для вещества
ОП-10.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-10 должны быть изгото-
влены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по
технологическому регламенту, утвержденному в установленном по-
рядке.

1.2. По физико-химическим показателям вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-10 должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма для веществ	
	ОП-7	ОП-10
	ОКП 24 8382 0100	ОКП 24 8382 0200
1. Внешний вид	Маслоподобная жидкость или паста от светло-желтого до светло-коричневого цвета	
2. Внешний вид водного раствора концентрации 10 г/л	Прозрачная или слегка мутная жидкость	Прозрачная жидкость
3. Массовая доля основного вещества, %, не менее	88	80
4. Массовая доля воды, %, не более	0,3	0,3
5. Водородный показатель pH водного раствора концентрации 10 г/л	6—8	6—8
6. Температурные пределы посветления водного раствора, °С		
вещества ОП-7 концентрации 20 г/л	55—65	—
вещества ОП-10 концентрации 10 г/л	—	80—90
7. Поверхностное натяжение водного раствора концентрации 5 г/л, нм, не более	35 · 10 ⁻³	37 · 10 ⁻³

Примечание Норма по показателю 3 таблицы является факультативной до 01.07.1983 г.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-10 являются пожароопасными.

Температура вспышки для вещества ОП-7 — 49°C;
для вещества ОП-10 — 77°C.

Температура самовоспламенения для вещества ОП-7 — 357°C;
для вещества ОП-10 — 400°C.

Нижний предел воспламенения вспомогательного вещества ОП-10 — 75°C.

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны для вспомогательных веществ ОП-7 и ОП-10 — 1,5 мг/м³.

2.2. Вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-10 умеренно опасные вещества, 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007—76. Попадание на кожу вызывает контактный дерматит. При попадании в глаза развивается конъюнктивит. Продукты обладают сенсибилизирующими свойствами.

Помещение, где проводится работа с продуктами, должно быть оборудовано общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и ежесменно подвергаться влажной уборке.

2.3. При работе со вспомогательными веществами ОП-7 и ОП-10 следует пользоваться спецодеждой, индивидуальными средствами защиты (защитные очки, халат или хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки или брезентовые рукавицы, прорезиненный фартук, резиновые сапоги) в соответствии с действующими типовыми отраслевыми нормами.

При работе с вспомогательными веществами ОП-7 и ОП-10 необходимо соблюдать правила личной гигиены. Продукты с кожи и слизистых оболочек удаляют водой.

2.4. Для тушения вспомогательных веществ ОП-7 и ОП-10 используют тонкораспыленную воду, сухие порошки или газовые составы. Подача обычной пены или комнатной воды может привести к всепениванию горящей жидкости, переливу через борт емкости и увеличению площади горения.

2.5. Вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-10 относятся к неионогенным поверхности-активным веществам.

Биологическая разлагаемость ОП-7 и ОП-10 составляет 45%.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 Приемка вспомогательных веществ ОП-7 и ОП-10 производится партиями. За партию принимают любое количество продукта, однородного по своим показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве, но не более 60 т.

При отгрузке продукта в цистернах за партию принимают каждую цистерну.

3.2. Каждая партия продукта должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие его качества требованиям настоящего стандарта.

Документ должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;

наименование продукта;

номер партии;

количество мест в партии;

массу брутто;

массу нетто;

обозначение настоящего стандарта;

дату изготовления продукта;

результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта.

3.3 Для проверки качества партии продукта на соответствие его требованиям настоящего стандарта от партии отбирают 10% упаковочных единиц, но не менее чем три единицы.

При отгрузке продукта в цистернах проверке подвергают каждую цистерну.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторный анализ по данному показателю на удвоенной выборке.

Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

4.1. Точечные пробы отбирают от каждой упаковочной единицы, как указано в п. 3.3, чистой сухой стеклянной трубкой диаметром 10—15 мм с оттянутым концом погружением ее на $\frac{3}{4}$ уровня высоты залива продукта.

Пробы из цистерны отбирают по ГОСТ 2517—80 стационарным пробоотборником из нержавеющей стали для отбора точечных проб с трех уровней или с перфорированной заборной трубкой по ГОСТ 2517—80 из трех слоев по высоте залива продукта (верхнего, среднего, нижнего).

Перед отбором пробы содержимое бочек перемешивают перекатыванием. При наличии пастоподобного продукта в холодное время содержимое бочек и железнодорожных цистерн предварительно расплавляют до жидкого состояния глухим паром при 70—80°C.

4.2. Объем точечной пробы должен быть не менее 200 см³

Отобранные точечные пробы соединяют вместе и тщательно перемешивают, затем отбирают среднюю пробу объемом не менее 600 см³.

Среднюю пробу делят на две равные части и помещают в две сухие чистые герметично закрываемые склянки.

На склянку со средней пробой наклеивают этикетку с указанием наименования продукта, номера партии, даты изготовления, даты и места отбора пробы.

Одну склянку со средней пробой передают в лабораторию для анализа, другую хранят в течение трех месяцев на случай разногласий.

Перед каждым анализом среднюю пробу тщательно перемешивают.

4.3. Определение внешнего вида

Вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-10 помещают в пробирки П 2—16—18 по ГОСТ 10515—75 и определяют внешний вид веществ визуально в проходящем свете.

4.4. Определение внешнего вида водного раствора

4.4.1. Реактивы

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Колба мерная вместимостью 1000 см³ по ГОСТ 1770—74.

Цилиндр 1—100 по ГОСТ 1770—74.

Водный раствор концентрации 10 г/л, готовят растворением 10 г вещества ОП-7 или вещества ОП-10, взвешенных с погрешностью не более 0,01 г, в дистиллированной воде, в мерной колбе при 40—50°C. После этого раствор наливают в цилиндр из бесцветного стекла и определяют его внешний вид визуально в проходящем свете.

4.5. Определение массовой доли основного вещества

Массовую долю основного вещества в продукте (X) определяют расчетным путем, вычитая из 100 % массовую долю всех примесей в процентах.

$$X = 100 - (X_1 - X_2),$$

где X_1 — массовая доля полиэтиленгликолей, определяемая по п. 4.5.1., %;

X_2 — массовая доля воды, определяемая по п. 4.6, %.

Определение массовой доли полиэтиленгликолей

4.5.1. Реактивы, растворы, приборы, оборудование, посуда

Алюминия окись безводная, II степени активности, для хроматографии.

Висмут азотнокислый основной, фармакопейный.

Кислота уксусная по ГОСТ 61—75, ледяная.

Калий йодистый по ГОСТ 4232—74.

Барий хлористый по ГОСТ 4108—72, 20%-ный раствор.

Полиэтиленгликоль с молекулярной массой 400.

Хлороформ фармакопейный.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—72.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Бумага индикаторная универсальная.

Сито № 24 или 25 по ГОСТ 3584—73.

Весы типа АДВ-200, ВТ-1000 по ГОСТ 24104—80.

Микрошиприц типа МШ-10, с погрешностью не более 0,1 мм³.

Печь муфельная любого типа с температурой нагревания до 1000°C.

Шкаф сушильный по ГОСТ 13474—79, ГОСТ 7365—55.

Линейка измерительная по ГОСТ 17435—72.

Термометр типа 1-Б-3 по ГОСТ 215—73.

Пластинки из стекла по ГОСТ 111—78, размером 90×120 мм, толщиной 1,5—3,0 мм.

Кристаллизатор типа ЧКТ 170—60.

Пипетка 7—2—10 по ГОСТ 20292—74.

Колба мерная 2—100—2, 2—1000—2 по ГОСТ 1770—74.

Колба коническая с притертой пробкой типа КнКш-100—14/23 ТС по ГОСТ 10394—72.

Валик стеклянный или металлический нестандартный с утолщениями на концах, равными 1 мм.

Цилиндр измерительный 1—100, 1—250 по ГОСТ 1770—74.

Допускается применение средств измерения с метрологическими характеристиками не хуже вышеуказанных.

4.5.2. Подготовка к анализу

4.5.2.1. Приготовление сорбента

Для определения полиэтиленгликолей методом тонкослойной хроматографии применяют специально подготовленную окись алюминия. Для этого окись алюминия (сорбент) отмывают кипящей дистиллированной водой до рН-водной вытяжки, равной 8—9, по универсальной индикаторной бумаге, сушат 5—6 ч в сушильном шкафу при 110—120°C, прокаливают 6 ч в муфельной печи при 800—900°C. Хранят подготовленный сорбент в банке с притертой пробкой.

4.5.2.2. Подготовка элюента

В качестве элюента используют смесь хлороформа с этиловым спиртом. 100 см³ хлороформа и 2,5 см³ этилового спирта смешивают.

4.5.2.3. Приготовление раствора для проявления

50 см³ 20%-ного раствора хлористого бария смешивают со 100 см³ реактива Драгендорфа, который готовят следующим образом: в мерную колбу вместимостью 100 см³ вносят 1,7 г основного азотнокислого висмута, взвешенного с погрешностью не более 0,0002 г, и 20 см³ ледяной уксусной кислоты. Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой (раствор А); отдельно в мерной колбе 40 г йодистого калия, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г, растворяют в 100 см³ дистиллированной воды (раствор Б). Затем в мерную колбу вместимостью 1000 см³ сливают растворы А и Б, добавляют 200 см³ ледяной уксусной кислоты, доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.

4.5.2.4. Приготовление градуировочных растворов

1 г полиэтиленгликоля, взвешенного с погрешностью не более 0,0002 г, растворяют в хлороформе в мерной колбе вместимостью 100 см³. Из этого раствора берут пипеткой 1, 2, 3, 4 и 5 см³ и разводят в мерных колбах вместимостью 100 см³ хлороформом. Масса полиэтиленгликоля в 10 мкл полученных растворов составляет соответственно 1, 2, 3, 4 и 5 мкг.

4.5.2.5. Подготовка пробы

Навеску вещества ОП-7 или ОП-10 массой 0,01—0,04 г взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г и растворяют в 10 см³ хлороформа, взятого пипеткой, в конической колбе вместимостью 25 см³.

4.5.3. Проведение анализа

Около 10 г сорбента (окиси алюминия), подготовленного как

указано в п. 4.5.2.1, и просеянного через сито, насыпают на стеклянную пластинку и валиком распределяют по ее поверхности до получения однородного слоя толщиной 1 мм.

От края пластиинки на расстоянии 15 мм иглой от микроширица или стеклянным капилляром намечают шесть точек, отстоящих друг от друга на расстоянии 15 мм с погрешностью измерительной линейки.

Микроширицем отбирают 0,01 см³ (10 мкл) пробы, приготовленной как указано в п. 4.5.2.5, и наносят на пластиинку в среднюю точку, а в остальные пять наносят по 0,01 см³ градуировочных растворов полиэтиленгликоля, приготовленных как указано в п. 4.5.2.4, и выдерживают в течение 5—10 мин.

В сухой кристаллизатор заливают 50—60 см³ элюента, приготовленного как указано в п. 4.5.2.2, помещают в него подготовленную пластиинку на подставку под углом 15—17° к поверхности так, чтобы край с пробой погружался в элюент на 5—7 мм. Сверху кристаллизатор закрывают стеклянной пластиинкой. Разделение считают законченным, когда фронт элюента достигает верхнего края пластиинки. Затем ее вынимают из кристаллизатора и, не давая подсохнуть, опрыскивают из пульверизатора раствором для проявления, приготовленным как указано в п. 4.5.2.3. После проявления вся поверхность окиси алюминия окрашивается в желтый цвет, пятна полиэтиленгликоля на ней — в розовый, а пятно поверхностно-активного вещества — в оранжевый.

4.5.4. Обработка результатов

Массовую долю полиэтиленгликоля (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{a \cdot 10 \cdot 100}{0,01 \cdot m \cdot 10^6},$$

где a — масса полиэтиленгликоля в 0,01 см³ градуированного раствора, интенсивность окраски пятна которого совпадает с интенсивностью окраски пробы, мкг;

10 — объем приготовленной пробы, см³;

m — масса вещества, взятая на анализ, г;

$0,01$ — объем пробы раствора, нанесенный на пластиинку, см³;

10^6 — коэффициент перевода граммов в микрограммы.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 1%.

Суммарная погрешность анализа — не более 0,6%.

4.6. Определение массовой доли воды

Определение проводят по ГОСТ 14870—77, при этом масса навески пробы вещества ОП-7 или вещества ОП-10 должна быть не менее 100 г, взвешенной с погрешностью не более 0,01 г.

В качестве растворителя используют бензол по ГОСТ 5955—75 или бензин по ГОСТ 443—76 в объеме 100 см³.

4.7. Определение водородного показателя рН водного раствора

Водородный показатель рН водного раствора вещества ОП-7 или ОП-10 концентрации 10 г/л замеряют pH-метром любого типа, с погрешностью измерения 0,05 ед.

Для приготовления водных растворов применяют дистиллированную воду по ГОСТ 4517—75 с pH не более 6.

Результат измерения с погрешностью — не более 0,05 ед.

4.8. Определение температурных пределов посветления водного раствора

4.8.1. Реактивы, растворы, оборудование

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72 или глицерин по ГОСТ 6259—75.

Термометры типа 1-Б-2 по ГОСТ 215—73 или типа ТН-5 по ГОСТ 400—80.

Колбы конические, широкогорлые по ГОСТ 10394—72, вместимостью 250 см³.

Секундомер по ГОСТ 5072—79, с погрешностью измерения не более 0,1 с.

Электроплитка бытовая по ГОСТ 300—76.


Пробки по ГОСТ 7852—76, ГОСТ 5541—76.

Устройство для определения температурных пределов посветления (черт. 1) состоит из пробирки 4, изготовленной из термостойкого стекла, диаметром (31 ± 2) мм и высотой 110—120 мм, которую закрывают пробкой 3 с тремя отверстиями; в центральное из них вставляют термометр 1 так, чтобы конец его находился на расстоянии 5—10 мм от дна пробирки, во второе вставляют кольцевую мешалку 2, а третье отверстие служит для сообщения с атмосферой.

Пробирку с термометром и мешалкой вставляют в горло колбы вместимостью 250 см³, заполненную на половину объема дистиллированной водой или глицерином, так, чтобы пробирка не доходила до дна колбы на 10—15 мм, ее бортики придерживались горлом колбы.

4.8.2. Приготовление растворов

Растворы с концентрацией 20 г/л вещества ОП-7 и 10 г/л ве-



Черт. 1

доходила до дна колбы на 10—15 мм, ее бортики придерживались горлом колбы.

вещества ОП-10 готовят растворением 20 г вещества ОП-7 и 10 г вещества ОП-10, взвешенных с погрешностью не более 0,01 г, в дистиллированной воде по ГОСТ 6709—72 в мерной колбе вместимостью 1000 см³ по ГОСТ 1770—74.

4.8.3. Проведение анализа

30 см³ приготовленного раствора вещества ОП-7 или ОП-10 помещают в пробирку. В водяной или глицериновой колбе содержимое пробирки нагревают со скоростью 2—3°C в 1 мин при периодическом помешивании до резкого помутнения раствора. После этого пробирку вынимают из колбы и раствор энергично помешивают мешалкой до его посветления.

За температуру, при которой происходит посветление раствора, принимают значение, наблюдаемое при резком посветлении раствора в пробирке, когда ртутный шарик термометра станет ясно видимым (мутный раствор переходит в светлый).

Результат измерения с погрешностью — не более 1°C.

4.9. Определение поверхностного натяжения водного раствора

4.9.1. Реактивы, растворы, оборудование

Кислота серная по ГОСТ 4204—77.

Калий двухромовокислый по ГОСТ 2652—78.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Колба мерная 2—1000—2 по ГОСТ 1770—74.

Трубка резиновая по ГОСТ 3399—76, диаметром, равным 5—7 мм.

Зажим лабораторный.

Термометры 1-Б-2 по ГОСТ 215—73 или ТН-5 по ГОСТ 400—80.

Весы типа ВТ-1000 по ГОСТ 24104—80.

Штатив лабораторный.

Секундомер по ГОСТ 5072—79, с погрешностью измерения не более ±0,1 с.

Сталагмометр для определения поверхностного натяжения водного раствора (черт. 2), представляющий собой толстостенную трубку с расширением в середине. Ниже и выше расширения нанесены две метки. Объем между метками составляет 3—5 см³. Нижняя часть трубки сталагмометра согнута и в нее впаян капилляр диаметром 0,3—0,5 мм. Площадка сталагмометра отшлифована.

4.9.2. Подготовка к анализу

Приготовление раствора

Раствор концентрации 5 г/л готовят растворением 5 г вещества ОП-7 или ОП-10, взвешенных с погрешностью не более 0,01 г, в дистиллированной воде, в мерной колбе вместимостью 1000 см³.

4.9.3. Проведение анализа

Сталагмометр укрепляют в штативе в вертикальном положении. Перед началом анализа сталагмометр промывают свежеприготовленной хромовой смесью и несколько раз ополаскивают дис-

тиллированной водой. В сталагмометр засасывают водный раствор концентрации 5 г/л несколько выше верхней метки.

Для регулирования скорости истечения жидкости на верхний конец трубки сталагмометра одевают резиновую трубку с винтовым зажимом. Перед началом работы регулируют скорость истечения жидкости таким образом, чтобы

каждая из последних пяти капель образовалась в течение $(2 \pm 0,2)$ с. Жидкости в сталагмометре дают стечь до верхнего деления, после этого отсчитывают количество капель до нижнего деления. Производят три отсчета и берут среднее значение количества капель. Расхождение между отдельными определениями не должно превышать одной капли.

Каждый раз перед определением поверхностного натяжения водных растворов веществ ОП-7 и ОП-10 определяют количество капель по истечении дистиллированной воды при 20°C, а затем при той же температуре количество капель анализируемого водного раствора вещества ОП-7 или ОП-10.

Постоянство температуры обеспечивается предварительным терmostатированием растворов на водяной бане и контролируется термометром.

При переходе от дистиллированной воды к раствору пробы сталагмометр необходимо высушить или несколько раз ополоснуть этим раствором.

4.9.4. Обработка результатов

Поверхностное натяжение анализируемого раствора (σ), нм, вычисляют по формуле

$$\sigma = 72,75 \cdot 10^{-3} \frac{n}{n_1},$$

где: n — число капель воды;

n_1 — число капель анализируемого водного раствора вещества;


Материал сталагмометра — стекло ХУ-1, ГОСТ 21400—75
1 — метки (наносятся плавиковой кислотой);
2 — площадка отшлифованная

Черт. 2

$72,75 \cdot 10^{-3}$ — поверхностное натяжение воды при 20°C, нм.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать $1 \cdot 10^{-3}$ нм.

Суммарная погрешность анализа — не более $0,6 \cdot 10^{-3}$ нм.



5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-10 упаковывают в стальные бочки по ГОСТ 6247—79, ГОСТ 13950—76, ГОСТ 17366—80, вместимостью 100—275 л, стальные железнодорожные цистерны или стальные контейнеры по ГОСТ 22225—76, ГОСТ 20435—75, ГОСТ 15102—75.

Допускается упаковка продукта в бочки вместимостью 200—300 л, ранее применяющиеся, проверенные техническим контролем предприятия-изготовителя.

При укрупнении грузовых мест в транспортные пакеты, схему пакетирования согласовывают в установленном порядке.

5.2. Маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением дополнительных надписей:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;

наименование продукта;

номера партии;

количество мест в партии;

массы нетто;

массы брутто;

даты изготовления;

обозначения настоящего стандарта;

манипуляционных знаков «Боится сырости», «Герметичная упаковка», «Боится нагрева».

Класс опасности 9, подкласс 9.1 по ГОСТ 19433—74.

5.3. При транспортировке веществ ОП-7 и ОП-10 в железнодорожных цистернах к крышке наливного люка цистерны прикрепляют ярлык с указанными надписями.

5.4. Вещества ОП-7 и ОП-10 хранят в герметично закрытой стальной таре.

5.5. Вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-10 транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества вспомогательных веществ ОП-7 и ОП-10 требованиям на-

стоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

6.2. Гарантийный срок хранения — один год со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения продукт перед использованием должен быть проверен на соответствие его качества требованиям настоящего стандарта.

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в набор 13.03.81 Подп. к печ. 06.05.81 1,0 п. л. 0,82 уч.-изд. л. Тираж 12000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак. 685

Цена 5 коп.

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		русское	международное
ДЛИНА	метр	м	м
МАССА	килограмм	кг	kg
ВРЕМЯ	секунда	с	s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А	A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ			
ТЕМПЕРАТУРА	кельвин	К	K
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА	моль	моль	mol
СИЛА СВЕТА	кандела	кд	cd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	рад	rad
Телесный угол	стерадиан	ср	sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица		Выражение производной единицы	
	наименование	обозначение	через другие единицы СИ	через основные единицы СИ
Частота	герц	Гц	—	с^{-1}
Сила	ньютон	Н	—	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Давление	паскаль	Па	$\text{Н}/\text{м}^2$	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Энергия, работа, количество теплоты	джоуль	Дж	$\text{Н}\cdot\text{м}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Мощность, поток энергии	вatt	Вт	$\text{Дж}/\text{с}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$
Количество электричества, электрический заряд	кулон	Кл	$\text{А}\cdot\text{с}$	$\text{с}\cdot\text{А}$
Электрическое напряжение, электрический потенциал	вольт	В	$\text{Вт}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	Ф	$\text{Кл}/\text{В}$	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ом	$\text{В}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	См	$\text{А}/\text{В}$	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Вб	$\text{В}\cdot\text{с}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Магнитная индукция	tesла	Тл	$\text{Вб}/\text{м}^2$	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Индуктивность	генри	Гн	$\text{Вб}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$
Световой поток	люмен	лм	—	$\text{кд}\cdot\text{ср}$
Освещенность	люкс	лк	—	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$
Активность нуклида	беккерель	Бк	—	с^{-1}
Доза излучения	грей	Гр	—	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$

* В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ, дополнительная единица — стерадиан.